



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Kroměříž
Dopravní inspektorát

JID:PCR15ETRpo42159377



23. 03. 2023

Č. j. KRPZ-29932-2/ČJ-2023-150806

Kroměříž 9. března 2023

Počet listů: 2

Přílohy: 2/2

K-ING projekce a dozor staveb s.r.o.
Boris Kovanda
Lesní Čtvrť III/3726
760 01 Zlín

Administrativní budova - spisovna MěÚ Kroměříž – stanovisko pro společné řízení

Dne 3. března 2023 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci zpracované pro společné územní a stavební řízení, týkající se akce „Administrativní budova - spisovna MěÚ Kroměříž“, inženýrský objekt IO 01 Chodník a parkoviště.

Předmětem předložené projektové dokumentace je zbudování parkovací plochy pro podélné stání vozidel napojené na stávající místní komunikaci a přilehlého chodníku v rámci přestavby bývalé kotelny na ulici Rumunské v Kroměříži na objekt spisovny Městského úřadu.

Parkovací plocha je navržena pro podélné stání tří vozidel, z toho jedno parkovací místo bude vyhrazeno pro vozidla Městského úřadu dle předloženého výpočtu stání, celková délka parkovací plochy je navržena 22,8 m, šíře této plochy je navržena 2,2 m, zpevnění povrchu parkovací plochy bude provedeno betonovou zasakovací dlažbou tl. 80 mm, oddělení parkovací plochy od přilehlé místní komunikace bude provedeno nájezdovou silniční obrubou s převýšením 2 cm nad vozovku komunikace. Chodník vedoucí podél parkovací plochy je navržen v základní šíři 1,75 m s rozšířením před vchodem do spisovny na 5,82 m, zpevnění povrchu chodníku je navrženo betonovou dlažbou tl. 80 mm, oddělení chodníku do parkovací plochy je navrženo silniční obrubou s převýšením 12 cm.

V rámci stavby je rovněž navrženo vyznačení trvalé místní úpravy dopravního značení v rozsahu osazení DZ IP12+E13 text „Pro vozidla MěÚ Kroměříž“ - 1x a vyznačení V10a - 1x v rámci vyhrazeného parkovacího místa a přemístění stávající DZ B11+E13 text „Neplatí pro

Březinova 2819
767 28 Kroměříž

www.policie.cz

Tel.: +420 974 675 258
ID DS: w6thp3w
Email: km.di.podatelna@pcr.cz

vozidla EG.D“ - 1x u příjezdové obslužné komunikace k objektu trafostanice, dle technických podmínek TP 65 a 133 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.


Po posouzení předložené žádosti z hlediska námi chráněných zájmů ve vztahu k dopravním plochám dotčeným stavbou Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy v územním a stavebním řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění novel a § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel **souhlasí** s vydáním společného povolení k uvedené akci a se stanovením trvalé místní úpravy dopravního značení v rozsahu dle předložené projektové dokumentace, zpracované Ing. Zdeňkem Vendolským v srpnu 2022 pod zakázkovým číslem 04/2022. Situace stavby a situace vzorového řezu tvoří přílohy tohoto stanoviska.


Zpracovatel:

por. Jan Brázdil
komisař

npor. Bc. Petr Vařecha v. r.
vedoucí DI

schváleno elektronicky





por. Jan Br zdil, DiS. et DiS.

09.03.2023 12:54:40

Digitálně podepsal:

por. Jan Br zdil, DiS. et DiS.
POLICIE ESK REPUBLIKY

D vod: Za správnost vyhotoven