



LEGENDA

	Zemnicí pás FeZn 30x4
	Uzel vodivého spojení
	Bleskosvod - napojení jímací soustavy Vyvedení FeZn DN10
	Hlavní domovní rozvaděč
	Svorkovnice HOP
OBOUSTRANNÝ "V" SVÁR OPATŘENÝ OCHRANOU PROTI KOROZI DLE ČSN 33 2000-5-54, DÉLKA SVÁRU 80mm	

NÁZEV STAVBY		Administrativní budova - spisovna MěÚ Kroměříž			
INVESTOR		GENERÁLNÍ PROJEKTANT		ČÍSLO PARÉ	
Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 Kroměříž 767 01		<div><div>K-ING</div><div>projekce a dozor staveb, s.r.o.</div><div>Lesní čtvrť III/3726, 76001 Zlín info@k-ing.cz www.k-ing.cz</div></div>		<div><div></div><div>fmib systems</div><div>Moravská 758/95 Ostrava - Jih PSČ 700 30</div></div>	
KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
Milan Zlámal	Stanislav Gajzler	Ing. Boris Kovanda			
OBJEKT		Administrativní budova		<div>ČÍSLO VÝKRESU</div> <div>D.1.4.5.b</div>	
ČÁST DOKUMENTACE	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
D.1.4.5					
NÁZEV VÝKRESU		Uzemnění			
OBJEKT	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	MĚŘÍTKO	DATUM	STUPEŇ	
SO 01	-	1:100	březen 2023	DSP	