



OZNAČENÍ	POPIS
EW 15 DP3 S, C, PK, KZ	Požární odolnost dveří kouřotěsnost, samozavírač, panikové kování, koordinátor zavírání
REI 15 DP1	Požární odolnost nosné konstrukce střechy
REI 15DP1	Požární odolnost stěn
⊗	Nouzové osvětlení
(H)	Nástěnný hydrant D 25, s tvarové stálou hadicí D19 mm, délky 30 m
⊕	Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru
→	Směr úniku
·	Hlavní východ
—	Hranice požárních úseků
△	Přenosný hasicí přístroj
- - -	Hranice požárně nebezpečného prostoru
⊗ FVE	TOTAL STOP, TOTAL STOP FVE

NÁZEV STAVBY		Administrativní budova - spisovna MěÚ Kroměříž	
INVESTOR		GENERALNÍ PROJEKTANT	ČÍSLO PARÉ
Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 Kroměříž 767 01		<b>K-ING</b> projekce a dozor staveb, s.r.o. Leden dvrt 110326, 76001 Zlín info@k-ing.cz www.k-ing.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Zbyněk Pospíšil		Ing. Zdeněk Vendolísky	Ing. Boris Kovanda
OBJEKT			
Administrativní budova			
ČÁST DOKUMENTACE			
S001.3		Požárně bezpečnostní řešení	
NÁZEV VÝKRESU			ČÍSLO VÝKRESU
PBŘ - 1.NP			
OBJEKT	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	MĚŘÍTKO	DATUM
SO 01	04/2022	1:50	srpen 2022
		STUPEŇ	
		DSP	
			S001.3.3