

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
STAVEBNÍ ÚŘAD
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Sp.zn.	02/334/076945/3774/14/2021/Fiu	Kroměříž, dne 13.12.2021
Oprávněná úřední osoba:	Fiuryová Svatava, kancelář č. 507	
Telefon:	573321104	
E-mail:	svatava.fiuryova@mesto-kromeriz.cz	

Město Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) a příslušný dotčený orgán podle § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a zároveň jako dotčený orgán příslušný podle § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po posouzení žádosti, kterou dne 13.9.2021 podalo

Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž,
které zastupuje Zdeněk Vladyka, IČO 76532232, Na Honech I 5540, 760 05 Zlín

(dále jen "žadatel"), ve věci souboru staveb:

„CHODNÍK A ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV NA ULICI LUTOPECKÁ, KROMĚŘÍŽ“
Kroměříž, Lutopecká

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 3202/1, 2741/2, 3202/16 v katastrálním území Kroměříž, vydává podle § 4 odst. 2 písm. a), §94j odst. 2 stavebního zákona a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto **závazné stanovisko** pro část stavby **nasvětlení místa pro přecházení**.

Záměr je z hlediska požadavků stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

p ř í p u s t n ý

za těchto podmínek:

1. Záměr bude umístěn v souladu s výkresem koordinační situace C.3, v měřítku 1:250, se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, kterou vypracoval Zdeněk Vladyka, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT – 1302276.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy této části stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavebník dodrží vyjádření správců inženýrských sítí (E.ON Distribuce a.s., GasNet Služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., CETIN a.s., Kroměřížské technické služby, s.r.o.).
4. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, ke kterému stavebník předloží náležitosti dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a bude mimo jiné předloženo:
 1. Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo – li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci).
 2. Dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby.
 3. Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy – originál revize elektro
 4. Protokol o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán.
 5. Doklady o zneškodnění či účelném využití odpadu vzniklého během provádění stavby.
 6. Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby.

Odůvodnění:

Stavební úřad obdržel dne 13.09.2021 žádost o vydání závazného stanoviska k záměru realizace souboru staveb „CHODNÍK A ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV NA ULICI LUTOPECKÁ, KROMĚŘÍŽ“ jejíž součástí je tato stavba:

Nasvětlení místa pro přecházeníPopis stavby:

Stožáry pro osvětlení místa na přecházení budou osazeny 1,0 m před přechodem ve směru jízdy tak, aby byl zvýšen pozitivní kontrast chodce na přechodu. Sloupy pro nasvětlení budou napojeny kabelem AYKY-J 4x10 chrániče ve výkopu hloubky 80 cm na nejbližší trasu stožár veřejného osvětlení - napojovací bod, před RD č.p. 1394. Přechodový stožár u rodinných domků bude od komunikace odsazen 70 cm a stožár na protější straně 55 cm. Kabel přes komunikaci bude řešen protlakem a bude umístěn v chrániče. Délka kabelu je 18,0m, přičemž protlak činí 12,0 m. Ten bude řešen startovací a koncovou jámou.

Elektro výzbroj stožárů

Stožáry VO budou vybaveny příslušnými svorkovnicemi pro 4 vodičové rozvody EKM s pojistkou podle údajů výrobce svítidla, obvykle 6A gG. Svítidla budou spojena se svorkovnicí kabelem CYKY-J 5x1,5. Dva vodiče navíc jsou pro potřebu programování předradníku od stožárové svorkovnice.

Rozvod osvětlení je proveden v soustavě TN-C, ve stožárové svorkovnici bude provedeno rozdělení vodiče PEN a dále ke svítlidlům bude pokračovat soustava TN-S.

Dle ČSN 33 2000-7-714 má mít elektrozařízení VO krytí min. IP33.

Napojení na stávající rozvody VO

Napojení stožárů pro přisvětlení přechodů bude ze svorkovnice stávajícího stožáru VO č. 70. Ve stávajícím stožáru bude vyměněna stožárová svorkovnice za svorkovnici umožňující napojení 3 kabelů.

Jelikož žádost nebyla úplná a neobsahovala všechny potřebné údaje pro její řádné posouzení, byl žadatel vyzván k doplnění žádosti. Žádost byla postupně doplněna dne 11.11.2021 a 13.12.2021.

Dle § 2 odst. 8 stavebního zákona souborem staveb se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem. Dle § 2 odst. 9 stavebního zákona, stavbou hlavní souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje užitelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.

Podle § 94j odst. 2 u souboru staveb se příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb. Speciální úřady příslušné k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány a pro potřeby vydání společného povolení vydávají na místo rozhodnutí závazná stanoviska.

V daném případě je příslušný k vydání společného povolení speciální stavební úřad - MěÚ Kroměříž, odbor občansko - správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, který je příslušný k vydání povolení stavby hlavní souboru staveb a MěÚ Kroměříž, stavební úřad je v tomto případě dotčeným orgánem.

Při vydání tohoto stanoviska vycházel dotčený orgán z předložených podkladů:

- Žádost o závazné stanovisko ze dne 13.9.2021
- Projektová dokumentace stavby „CHODNÍK A ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV NA ULICI LUTOPECKÁ, KROMĚŘÍŽ“, kterou vypracoval Zdeněk Vladyka, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT - 1302276
- MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí – Koordinované závazné stanovisko ze dne 6.4.2021
- Město Kroměříž, odbor služeb - stanovisko KS č. 0100/21 ze dne 10.3.2021
- MěÚ Kroměříž, stavební úřad - závazné stanovisko č. 94 ze dne 21.7.2021
- Zlínský kraj, krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství – souhlasné závazné stanovisko ze dne 10.2.2021
- Ředitelství silnic Zlínského kraje - smlouva o podmínkách a právu provést stavbu ze dne 11.6.2021

- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, stanovisko ze dne 5.5.2021
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje - souhlasné závazné stanovisko ze dne 12.2.2021
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - závazné stanovisko ze dne 1.3.2021
- stanoviska vlastníků inženýrských sítí – EG.D, a.s., GasNet Služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., CETIN a.s., Kroměřížské technické služby, s.r.o.

Stavební úřad vydal závazné stanovisko dle právních předpisů zde uvedených, protože ve výše uvedeném záměru je dotčeným orgánem.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí speciálního stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno

otisk úředního razítka

Ing. Hana Kubáčková
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Kroměříž

Obdrží:

Zdeněk Vladyka, IDDS: uuu7xz2

místo podnikání: Na Honech I č.p. 5540, 760 05 Zlín 5

zastoupení pro: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž