

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábreží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

č.j.: KHSZL 12088/2021

V Kroměříži dne 19. 5. 2021

Spisová značka: KHSZL/12088/2021/2.5/HOK/KM/ZAP-02

Vyřizuje:

Lenka Zapletalová, tel: 573504117; e-mail: lenka.zapletalova@khszlin.cz

V další korespondenci s námi užívejte výše uvedené č.j.

BAUMAS projekt s.r.o.

IČ: 07657072

Moravská 3010/57a

767 01 Kroměříž

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Azylový dům ASTRAS – rekonstrukce sociálního zázemí objektu“ Purkyňova 702/3, Kroměříž pro ohlášení stavby

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 5. 5. 2021 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost právnické osoby BAUMAS projekt s.r.o., IČ: 07657072, sídlo: Moravská 3010/57a, 767 01 Kroměříž, zastupující na základě předložené plné moci ze dne 28. 4. 2021 investora stavby, kterým je právnická osoba Město Kroměříž, IČ: 00287351, sídlo: Velké Náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž o vydání závazného stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Azylový dům ASTRAS – rekonstrukce sociálního zázemí objektu“ Purkyňova 702/3, Kroměříž pro ohlášení stavby.

Zpracovatel dokumentace: BAUMAS projekt, spol. s.r.o., IČ: 07657072, Moravská 3010/57a, 767 01 Kroměříž, č. zakázky 012-2021, datum: 04/2021.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (§ 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) téhož zákona), a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora cit. zákona a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila projektovou dokumentaci stavby „Azylový dům ASTRAS – rekonstrukce sociálního zázemí objektu“ Purkyňova 702/3, Kroměříž pro ohlášení stavby, umístěnou na pozemku par.č. st. 1519 v katastrálním území Kroměříž, a po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavkem:

§ 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S projektovou dokumentací stavby „Azylový dům ASTRAS – rekonstrukce sociálního zázemí objektu“ Purkyňova 702/3, Kroměříž pro ohlášení stavby

se souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění této podmínky:

Před uvedením stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou, a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy sociálního zázemí ve stávajícím třípodlažním, nepodsklepeném objektu, který slouží a nadále bude sloužit jako azylový dům pro muže na ul. Purkyňova v Kroměříži. V objektu je poskytováno přespání, hygiena a sociální služby pro osoby sociálně slabé nebo bez domova. Je zde také sociální zázemí pro zaměstnance a kancelář s kuchyňkou, tyto prostory jsou stávající a nejsou předmětem předložené projektové dokumentace.

Stavební úpravy sociálního zázemí (stávající sprchy, WC, kuchyňky, umývárny a šatna) budou probíhat ve všech podlažích. V rámci těchto úprav bude i výměna sanitačního zařízení, dále jsou navrženy drobné dispoziční změny sociálního zázemí, tak, aby vznikly nové sprchy a nově i zázemí pro hygienické potřeby ZTP.

Napojení na technickou infrastrukturu – elektrickou energii, NN, vodovod, kanalizaci se nemění. Zdrojem pitné vody je vodovod pro veřejnou potřebu Kroměříž, jehož provozovatelem je právnická osoba Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s.,

Větrání: vzniklé prostory sociálního zázemí (WC, sprchy, umývárny, šatny) budou větrány nuceně, podtlakově, z odtahem vzduchu do fasády objektu, kde bude potrubí ukončeno výfukovou žaluzií. kuchyňky budou větrány přirozeně otvíravými okny.

Vytápění: stávající otopná teplovodní soustava bude upravena dle dispozičních změn, budou vyměněna otopná tělesa a připojovací potrubí

Uvedená podmínka se opírá o požadavek vyplývající z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., v platném znění.



Lenka Zapletalová
odborný referent
oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů: 1

Rozdělovník:

1x adresát + PD

1x KHS ZK, oddělení HOK pracoviště Kroměříž