

STANOVISKO č. 979/2023

k existenci sítí, pro územní a stavební řízení sloučené

Žadatel:

Michal Fianta
Lubná 121
76701 Lubná

Investor:

Město Kroměříž
Jaroslav Pajgr
Velké náměstí 115/1
76701 Kroměříž

Název stavby - akce:

Odstavné stání na ulici ČS armády, Kroměříž

Místo stavby: ul. ČS armády

Katastr: Kroměříž

Předložená projektová dokumentace řeší vybudování nového odstavného stání na pozemcích parc.č. 870/16, 870/20, k.ú. Kroměříž, ul. Čs. armády. Bude vybudováno stání pro 10 automobilů v celkové délce 26,4 m a v šířce 2,5 m. Povrch odstavného stání bude z drenážní dlažby umožňující zásak srážkové vody.

Pod navrhovanou zpevněnou plochu odstavného stání budou umístěny chráničky pro budoucí rekonstrukci VO v délce 31 m a případnou elektronabíjecí stanici 2x HDPE v délce 2 x 6,0 m.

V zájmovém území stavby se nachází vodovodní řady Lt DN100 a betonová kanalizační stoka DN400, které jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Zákres sítí je pouze orientační. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Dále je nutno vytyčit případné vodovodní a kanalizační přípojky nacházející se v řešeném území. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VAK.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí a kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba, zařízení (sloup veř. osvětlení, dopravní značka apod.) ani vzrostlý porost. Při stavbě inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti a min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem oprávněného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole.

Vzhledem ke skutečnosti, že nová zpevněná plocha bude provedena v trase vodovodních řadů a kanalizační stoky, upozorňujeme na možnost budoucích škod vzniklých při údržbě, provozu či opravě na vodovodním a kanalizačním potrubí. Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. upozorňuje investora výše uvedené stavby na nutnost přístupu k tomuto zařízení v případě budoucí opravy a údržby a na možnost budoucích škod vzniklých při údržbě, provozu či opravě na vodovodním a kanalizačním potrubí. Škody vzniklé při údržbě, provozu a při opravách na vodovodním a kanalizačním potrubí hradí investor výše uvedené stavby.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Kontakty:

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz (vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

mistr vodovodů - p. Strašák, tel. 573 517 174, mob. 607 629 358, e-mail: milan.strasak@vak-km.cz

mistr kanalizací - Bc. Náplava, tel. 573 517 120, mob. 720 977 094, e-mail: tomas.naplava@vak-km.cz

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková

Telefon: +420 573 517 227


Datum: 28. 7. 2023

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -37-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871



Ing. Petr Vedra
Ředitel společnosti

