

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ – VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ ZA NOVÉ
- VRATNÉ POTRUBÍ – VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ ZA NOVÉ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ, NEMĚNÍ SE
- VRATNÉ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ, NEMĚNÍ SE


LEGENDA ZNAČEK

- KULOVÝ KOHOUT
- VYPOUŠTĚČÍ KULOVÝ KOHOUT
- MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ ŠOUPĚ


POZNÁMKY

- V RÁMCI DANÉ PD JE ŘEŠENO POUZE POTRUBÍ VEDENO V TEPLOVODNÍCH KANÁLECH V ZÁKLADECH OBJEKTU
- ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA POTRUBÍ ÚT PROBĚHLA JIŽ KOLEM ROKU 2016, A TO KONKRÉTNĚ V CELÉM OBJEKTU "C","D2" A ČÁSTEČNĚ I V HLAVNÍ PÁTEŘI ROZVODŮ V OBJEKTU "D1", MĚNĚNO BUDE TEDY POUZE POTRUBÍ, KTERÉ NEBYLO SOUČÁSTÍ TÉTO REKONSTRUKCE
- NOVÉ ROZVODY ÚT BUDOU PROVEDENY Z OCELOVÝCH TRUBEK A OPATŘENY PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM
- VEŠKERÉ MÍRY, TRASY VEDENÍ A ARMATURY JE NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI
- ROZVODY ÚT BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ V MIN. TLOUŠŤCE DLE VYHL. 193/2007Sb.
- PŘI REALIZACI NUTNO KOORDINOVAT PRÁCE A ULOŽENÍ ROZVODŮ KANALIZACE, VODY, ÚT, VZT
- JAKOST VEŠKERÉHO POUŽITÉHO MATERIÁLU, ARMATUR, TRUBEK, TVAROVEK, TĚSNĚNÍ MUSÍ BÝT DODÁNA V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ A DOLOŽENA ATESTEM VÝROBCE

SCHÉMA



SEVER



0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S–JTK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Kontroloval	HIP:	Bc. Jaroslav Mrhálek	
Bc. Jaroslav Mrhálek	Ing. Radomír Gregor	Ing. Radomír Gregor	Ing. Radomír Gregor	Projektování staveb, IČ 09409742	
Místo stavby: Mánesova 3766, 767 01 Kroměříž, par.č. st. 5157				Kostelany 4,Kroměříž/tel.:604 469 178	
Investor: město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž				Formát	4A4
Stavba <b>Rekonstrukce vodovodních rozvodů, UT a rekonstrukce vodovodní přípojky MŠ MÁNESOVA SO 01.D1 – Architektonicko–stavební část</b>				Datum	01/2024
				Stupeň	DPS
				Měřítko	1:75
				Zakázkové číslo	
				Číslo kopie	
Obsah <b>Půdorys základů vytápění – Objekt C</b>				Archivní číslo	Číslo výkresu
				<b>2024–04</b>	<b>D.1.8</b>