

ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ

OZNAČENÍ ŠTÍTKU

POZ.Č.	PRO POL.:	TEXT
1.	HL1	ROZVADĚČ POD NAPĚTÍM
2.	SA3.1	CIRKULAČNÍ ČERPADLO
3.	SA3.1	AUT–0–RUČ
4.	SA1.1	HLAVNÍ VYPÍNAČ
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

ŠÍŘKA: 600 mm
VÝŠKA: 800 mm
HLOUBKA: 200 mm
KRYTÍ: IP 40/20
VÝVODY: SHORA
OCHRANA– ODPOJENÍM
OD ZDROJE

BARVA: ŠEDÁ
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ:
230V,50Hz
24VAC,50Hz



DATUM	2/2024	STAVBA	INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1	A.Č.	001/2024	MERITKO	LIST: 7
VYPRACOVAL	ING.JIŘÍ STANČÍK	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY	76701 KROMĚŘÍŽ			N	LISTŮ:
KONTROLOVAL		DŽU KROMĚŘÍŽ, LUTOPECKÁ 1422	OBSAH VÝKRESU:	Z.Č.	02/2024/001	Č.v.	D1.4–06–06
ZMENA/DATUM		MĚŘENÍ A REGULACE	ROZVADĚČ RM1 – POHLED NA ROZVADĚČ				