



Silnoproudé rozvody provedeny kabely CYKY, uloženy pod omltkou.

Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- základní : krytím, izolací, polohou
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3. - ochrana zvýšená proudovým chráničem s I_n=30mA a doplňkovým pospojením

±0,000 = 189,850 m.n.m.

Souř.systém: JTSK

Výškový systém: BpV

název projektu					
Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž					
stupeň		DPS Dokumentace pro provádění stavby	místo stavby p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]		
stavebník			generální architekt		
<div><div><div></div></div><div>MĚSTO KROMĚŘÍŽ</div><div>Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž</div></div>			<div><div><div></div></div><div>ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.</div><div>Jenikovice 111 503 46 Jenikovice</div></div>		
autorizace			projektant části		
			Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod		
			Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení		
část					
D.1.4.c			Elektroinstalace		
výkres					
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJECÍCH ROZVODŮ NN					
datum zhotovení	měřitko	SO/IO	paré		
10/2023		SO.01			
datum revize	číslo revize	číslo výkresu			
-	-	D.1.4.c.01.11			

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO