










Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
B.P1.01	ZÁDVEŘÍ	4,88
B.P1.02	POKOJ	16,77
B.P1.03	KOUPELNA	5,74
		<b>27,39 m²</b>
B.P2.01	ZÁDVEŘÍ	4,88
B.P2.02	POKOJ	16,77
B.P2.03	KOUPELNA	5,78
		<b>27,43 m²</b>
B.P3.01	ZÁDVEŘÍ	4,89
B.P3.02	POKOJ	16,77
B.P3.03	KOUPELNA	5,74
		<b>27,40 m²</b>
B.P4.01	ZÁDVEŘÍ	4,89
B.P4.02	POKOJ	16,69
B.P4.03	KOUPELNA	5,74
		<b>27,32 m²</b>
B.P5.01	ZÁDVEŘÍ	4,84
B.P5.02	POKOJ	23,70
B.P5.03	KOUPELNA	5,78
		<b>34,32 m²</b>
B.1.01	SCHODIŠTĚ	25,90
B.1.02	OBÝVACÍ POKOJ	56,88
B.1.03	SKLAD	4,52
B.1.04	VÝTAH	7,56
		<b>94,85 m²</b>
		<b>238,70 m²</b>

- SVÍTIDLA - VIZ. KNIHA SVÍTIDEL  
 NOUZOVÁ SVÍTIDLA - VIZ. KNIHA SVÍTIDEL
-  JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ŘAZENÍ 1, IP20  
 STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6, IP20  
 DVOJITÝ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6+6, IP20  
 SERIOVÝ SPÍNAČ ŘAZENÍ 5, IP20  
 KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 7, IP20  
 OVLÁDACÍ TLACÍTKA S OTOČNÝM STÍMÁVČEM  
 POHYBOVÝ SPÍNAČ, ÚHEL 360°

Silnoproudé rozvody provedeny kabely CYKY, uloženými pod omítkou

Napěťová soustava: 3/P/NE 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN  
 Napěťová soustava: 3/P/NE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN  
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:  
 - základní : krytím, izolací, polohou  
 - při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN  
 V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.41.1.3.3.-  
 ochrana zvýšená proudovým chráničem s I<sub>n</sub>=30mA a doplňkovým pospojáním

±0,000 = 189,850 m.n.m.      Souř.systém: JTSK      Výškový systém: BpV

název projektu				Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž	
stupeň		DPS Dokumentace pro provádění stavby	místo stavby		p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]
stavebník			generální architekt		
 <div>MĚSTO KROMĚŘÍŽ</div> <div>Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž</div>			 <div>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice</div>		
autorizace			projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod  Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení		
část D.1.4.c Elektroinstalace					
výkres PŮDORYS 1.N.P.-OSVĚTLENÍ					
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré		
10/2023	1:100	SO.02			
datum revize	číslo revize	číslo výkresu			
-	-	D.1.4.c.02.04			

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO