



Napěťová soustava: 3/PE 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN
 Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
 - základní: krytím, izolací, polohou
 - při poruše: automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
 V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-
 ochrana zvýšená proudovým chráničem s $I_{\Delta n} = 30\text{mA}$ a doplňkovým pospojním

±0,000 = 189,850 m.n.m.		Souf. systém: JTSK	Výškový systém: BpV
název projektu	Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž		
stupeň -	DPS Dokumentace pro provádění stavby	místo stavby p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]	
stavebník  MĚSTO KROMĚŘÍŽ Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž	 ŘEZANINA & BARTON, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice		
autorizace	projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení		
část D.1.4.c	Elektroinstalace		
výkres	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJECÍCH ROZVODŮ NN		
datum zhotovení 10/2023	měřítko	SO/IO SO.03	paré
datum revize -	číslο revize -	číslο výkresu D.1.4.c.03.09	