



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
C.2.01	CHODBA	31,87
C.2.02	SCHODIŠTĚ	20,98
C.2.03	WC Z Ž	4,66
C.2.04	WC Z M	6,27
C.2.05	KANCELÁŘ	11,97
C.2.06	KANCELÁŘ	16,39
C.2.07	KANCELÁŘ VEDOUcí	18,31
C.2.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,44
C.2.09	DENNÍ MÍSTNOST	8,44
C.2.10	ŠATNA MUŽI	8,24
C.2.11	ŠATNA ŽENY	18,80
C.2.12	SKLAD	8,08
C.2.13	SKLAD	16,12
C.2.14	ÚKLID	2,74
C.2.15	SKLAD	8,17
C.2.16	VÝTAH	3,52
C.2.17	SKLAD	2,19
		195,17 m²

- SVÍTIDLA - VIZ. KNIHA SVÍTIDEL
- NOUZOVÁ SVÍTIDLA - VIZ. KNIHA SVÍTIDEL
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ŘAZENÍ 1, IP20
- STRÍDAVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6, IP20
- DVOJITÝ STRÍDAVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6+6, IP20
- SERIOVÝ SPÍNAČ ŘAZENÍ 5, IP20
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 7, IP20
- OVLÁDACÍ TLAČÍTKA S OTOČNÝM STMÍVAČEM
- POHYBOVÝ SPÍNAČ, ÚHEL 360°

Silnoproudé rozvody provedeny kabely CYKY, uloženými pod omítkou.

Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- základní : krytím, izolací, polohou
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-
ochrana zvýšená proudovým chráničem s Iv=30mA a doplňkovým pospojením

±0,000 = 189,850 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu				Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž			
stupeň		DPS Dokumentace pro provádění stavby		místo stavby		p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]	
stavebník				generální architekt			
<div>MĚSTO KROMĚŘÍŽ</div> <div>Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž</div>				<div></div> <div>ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice</div>			
autorizace				projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení			
část							
D.1.4.c				Elektroinstalace			
výkres							
PŮDORYS 2.N.P.-OSVĚTLENÍ							
datum zhotovení		měřítko		SO/IO		paré	
10/2023		1:100		SO.03			
datum revize		číslo revize		číslo výkresu			
-		-		D.1.4.c.03.06			

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍI BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO