

kovová nástěnná rozvodnice včetně dveří  
72 modulů, 3 řady, 24 modulů v řadě, IP40/IK07  
v=590mm  
š=595mm  
h=135mm  
parapet 1000mm nad č.p.

Pozor elektrický zdroj !

Pozor zpětný proud !

Poznámka:  
Pokud není uvedeno jinak jsou prvky charakteristiky B  
a zkratové odolnosti do 6kA.

SYSTÉM FVE - 9 kWp / DC  
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN  
0-700V DC-IT  
FVE PANELY 450 Wp - 20ks

Silnoproudé rozvody provedeny kabely CYKY, uloženými pod omítkou.

Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN  
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:  
- základní : krytím, izolací, polohou  
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN  
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-  
ochrana zvýšená proudovým chráničem s Iv=30mA a doplňkovým pospojením

±0,000 = 189,850 m.n.m.      Souř.systém: JTSK      Výškový systém: BpV

název projektu				Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž	
stupeň		DPS Dokumentace pro provádění stavby		místo stavby  p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]	
stavebník			generální architekt		
<div> MĚSTO KROMĚŘÍŽ</div> <div>Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž</div>			<div></div> <div>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice</div>		
autorizace			projektant části		
			Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod		
			Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení		
část					
D.1.4.c			Elektroinstalace		
výkres					
ROZVADĚČ RFVE-C					
datum zhotovení		měřítko		SO/IO	
10/2023				SO.03	
datum revize		číslo revize		číslo výkresu	
-		-		D.1.4.c.03.15	

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍJ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO