



Legenda prvků MDC V04 IP

- SSV IP, Systémový server VoIP ACRIOS
- VS-IP, Volací šňůra IP
- ZVST IP, Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP (KU68)
- SIJ IP, Signalizační jednotka IP (KU68)
- N350 IP, Napáječ 350W 24V (KU68+KU68)
- SM IP, Switch modul ZPT (RJ45) IP (KT250) 2 + 6 PoE
- TANV IP, Táhlo nouzového volání IP (KU68)
- TTNV IP, Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP (KU68)
- IP SV, Svitidlo IP (KU68)
- TPS IP, Terminál personálu signalizační IP (KU68)
- SW8 IP, Switch 8 portů 100Mb/s CISCO SF110D-08-EU

LEGENDA INSTALAČNÍHO VEDENÍ MDC V04 IP

- A - FTP 5E (SXXD-5E-FTP-LSOH) - ethernet
 - B - CHKE-R 2x2,5 mm² - napájení
 - C - UTP 5E (SXXD-5E-UTP-LSOH) - simple bus
 - TRUBKA HFX d = 25mm
 - SM IP - Switch modul ZPT (KT250)
 - Krabice KU 68
- Akce: xxxx

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
C.1.01	ZÁDVEŘÍ	7,08
C.1.02	CHODBA	33,80
C.1.03	SCHODIŠTĚ	15,94
C.1.04	SKLAD	4,33
C.1.05	SKLAD KOMP. POMŮCEK	12,02
C.1.06	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	76,50
C.1.07	WC BB	5,23
C.1.08	WC BB	5,23
C.1.09	KANCELÁŘ	14,99
C.1.10	ŠPINAVÉ PRÁDLO	11,72
C.1.11	CHLAZENÝ SKLAD INK. POMŮCEK	8,29
C.1.12	VÝTAH	3,43
C.1.13	STROJOVNA VÝTAHU	2,19
		200,75 m²

Rozvody slaboproudů provedeny podle ČSN 33 2000-5-52.
Datové rozvody provedeny kabely UTP, FTP, cat.6
Veškeré kabelové rozvody slaboproudů budou uloženy v trubkách toy.

±0,000 = 189,850 m.n.m.

Souř.systém: JTSK

Výškový systém: BpV

název projektu				Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž	
stupeň		DPS Dokumentace pro provádění stavby	místo stavby		
			p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]		
stavebník			generální architekt		
<div><div>MĚSTO KROMĚŘÍŽ</div></div> <div>Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž</div>			<div></div> <div>ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice</div>		
autorizace			projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod		
			Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení		
část					
výkres					
PŮDORYS 1.N.P.-SYSTÉM SESTRA-PACIENT					
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré		
10/2023	1:100	SO.03			
datum revize	číslo revize	číslo výkresu			
-	-	D.1.4.e.03.02			

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPII BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO