



LEGENDA TRAS

- DRÁTĚNÝ ŽLAB 200/300mm
- PŘÍCHTKA OBO GRIP VEL. 40
- PŘÍCHTKA OBO GRIP VEL. 20

POZNÁMKY K DOKUMENTACI :

- 1) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA !!
- 2) TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) VE SMYSLU VYHL.499/2000Sb.
- JAKO TAKOVÁ SMÍ BÝT UŽITA PRO REALIZACI STAVBY I PRO VÝBĚR DODAVATELE !!!
- 3) DOKUMENTACE, KTERÁ JE ORAŽENA AUTORIZAČNÍM RAZÍTKEM ČKAIT: 1301979 SE STÁVÁ VEŘEJNOU LISTINOU A S JAKO TAKOVOU S NÍ MUSÍ BÝT NAKLÁDÁNO. PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNOU LISTINOU MŮŽE MÍT TRESTNĚPRÁVNÍ DŮSLEDKY !!!

POZNÁMKY K PROVEDENÍ INSTALACE :

- 1) VODOROVNÉ ROZVODY V PODHLEDU PROVEDENY V POVRCHOVÝCH INSTALAČNÍCH SYSTÉMECH
- 2) SVISLÉ ROZVODY PROVEDENY ZASEKÁNÍM POD OMÍTKOU.
- 3) VEŠKERÉ REKONSTRUOVANÉ OBVODY OSVĚTLENÍ NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ OBVODY.
- 4)STÁVAJÍCÍ SPÍNAČE BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI SPÍNAČI.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA / VOLTAGE

- ☑ 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
- ☑ 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- ☑ MALÉ NAPĚTÍ SYSTÉMŮ SELV / PELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM V SÍTÍCH TN DLE ČSN 332000-4-41ed2

- ☑ ZÁKLADNÍ: ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČL. 411.2
- ☑ PŘI PORUŠE: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1
- ☑ PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2
- ☒ ZVÝŠENÁ: MALÝM NAPĚTÍM SELV/PELV

VNĚJŠÍ VLIVY DLE SOUBORU ČSN 332000-1ed.2 a 332000-5-51ed.3

- ☑ AB5 - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLOTY, ZÁKLADNÍ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- ☒ AB8 - PROSTORY VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!
- ☒ VNĚJŠÍ VLIVY - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
- ☒ PÁSMA A ZÓNY DLE ČSN 332000-7-701

OZN. REVIZE	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	POPIS REVIZE		AUTORIZACE:		
					EV. Č. OTISKU AUT. RAZÍTKA:		
VYPRACOVAL Karel Cais		ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL Ing. Radek Tesař	ODP.PROJ.STAVBY	<div><div>TEVA</div><div>Kojetínské 3881, Kroměříž 603/717908, 573335096 projekce@teva-km.cz ELEKTRO, s.r.o., www.teva-km.cz</div></div>		
KRAJ: Zlínský		OBEC: Kroměříž		projekce@teva-km.cz		PARÉ:	
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž				tisk@teva-km.cz			
ZŠ Zachar - úprava vnitřní kanalizace a odvodnění střech						FORMAT	3 A4
D.1. Dokumentace stavebních a inženýrských objektů						DATUM	30.01.2024
D.1.4b Elektroinstalace						STUPEN	DPS
						MERITKO	1:200
						ZAK.CISLO:	1549/24
Půdorys 3.NP kabelové trasy						ARCHIVNÍ CISLO	C.VYKRESU D.1.4b 108

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA LICENCOVANÝMI PRODUKTY: BRISCAD v10PRO A ElproCAD

TENTO VÝKRES JE DÍLEŽNÍM MAJETKEM FIRMY "TEVA a.s." ROZKLAČOVÁNÍ NEBO SČETOVÁNÍ JEHO OBSAHU TŘETÍM OSOBAM BEZ VÝSLOVNÉHO SOUHLASU ZAKONNÉHO AUTORA JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO