

SOUSEDNÍ STAVBA  
P. Č. 2227  
Č. P. 1316


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO | ÚČEL MÍSTNOSTI           | PLOCHA [m <sup>2</sup> ] | PODLAHA          |
|-------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 101   | ZÁVĚTRÍ                  | 2,7                      | BETON            |
| 102   | PRODEJNA + PŘÍPRAVA KÁVY | 33,1                     | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 103   | KUCHYŇKA + OHŘEV OBĚDŮ   | 8,1                      | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 104   | ŠATNA ZAMĚŠTNANCI        | 4,5                      | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 105   | KOUPELNA ZAMĚŠTNANCI     | 5                        | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 106   | WC ZAMĚŠTNANCI           | 0,9                      | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 107   | WC ŽENY                  | 1,2                      | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 108   | ŠATNA ŽENY               | 5,4                      | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 109   | WC MUŽI                  | 3,6                      | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 110   | ŠATNA MUŽI               | 4,1                      | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 111   | CHODBA                   | 3,3                      | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 112   | BEZBARÉROVÉ WC + SPRCHA  | 6,4                      | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 113   | JÍDELNA                  | 20,8                     | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 114   | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST        | 2,6                      | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 115   | DÍLNA                    | 40,5                     | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 116   | VYPALOVÁNÍ VÝROBKŮ       | 4,5                      | KERAMICKÁ DLAŽBA |

LEGENDA VZT

+100 PŘÍVOD VZDUCH m<sup>3</sup>/h  
-260 ODVOD VZDUCH m<sup>3</sup>/h

| POZICE | NÁZEV ELEMENTU  | KS |
|--------|---|----|
| 1.1    | MALÁ KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ S FILTREM, VENTILÁTOREM, ZPĚTNOU Klapkou A SVĚTLEM<br>Vo= 150 m <sup>3</sup> /h, P= 50W/230 V | 1  |
| 1.2    | DIAGONÁLNÍ TICHÝ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44<br>Vo= min. 650 m <sup>3</sup> /h, P= 102W/230 V                | 1  |
| 1.3    | TĚSNÁ ZPĚTNÁ Klapka RSKW 200  | 1  |
| 1.4    | TĚSNÁ ZPĚTNÁ Klapka RSKW 125  | 1  |
| 1.5    | ŽALUZIOVÁ Klapka 315  | 1  |
| 1.6    | VÝÚSTKY NA KRUHOVÉ POTRUBÍ<br>/průmyslová, jednořadá, regulace/ 425x75-R1   | 3  |
| 1.7    | PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ Ø100   | 1  |
| 1.8    | PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ Ø160   | 2  |



0,000 = 204,800 m n. m.

|  |  |                   |  |                   |           |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
| VYPRACOVAL:  |  | KONTOLOVAL:       |  | AUTORIZOVAL:      |           |
| Ing. Libor Mudruška  |  | Ing. Jan Sedláček |  | Ing. Jan Sedláček |           |
|  |  |                   |  |                   |           |
| INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž |  |                   |  | FORMÁT:           | 4x44      |
| MÍSTO STAVBY: U Sýpek 3209/7, 767 01 Kroměříž                |  |                   |  | DATUM:            | 03/2023   |
| ČÁST:  | D.14.c VZDUCHOTECHNIKA   |                   |  | ÚČEL:             | JP        |
| STAVBA:  | REKONSTRUKCE PRODEJNY V 1NP DOMU Č. P. 3209/7, U SÝPEK V KROMĚŘÍŽI, NA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKOU KERAMICKOU DÍLNU HANÁČEK |                   |  | ČÁST:             | D         |
|  |  |                   |  | MĚŘÍTKO:          | 1:50      |
| OBSAH:   | DISPOZICE VĚTRÁNÍ  |                   |  | KOPIE Č.:         |           |
|  |  |                   |  | Č. VÝKRESU:       | D.14.c-01 |