



- N1.1-I.

Označení požárního úseku
- REI 15

Požární odolnost požárního stropu
- EI 15

Požární odolnost požární stěny
- 21A

Přenosný hasicí přístroj
- EI 30 DP3

Požární odolnost požárního uzávěru
- EW 15 DP3-C

Požární odolnost požárního uzávěru se samozavíračem
- T

HL vypnutí - TOTAL STOP
- FVE

Vypnutí FVE
- ADS

Autonomní detekce a signalizace
- ⊗

PÚ vybaven nouzovým osvětlením
- ←

Úniková cesta
- ↖

Východ z objektu
- Požárně nebezpečný prostor

**Poznámky:**  
Nezávislou součástí výkresů požární bezpečnosti tvoří Požární bezpečnostní řešení stavby, které podrobněji specifikuje podmínky požární bezpečnosti!  
Umístění zařízení autonomní detekce a signalizace (požárních hlásičů), přenosných hasicích přístrojů a bezpečnostních tabulek je zakresleno schematicky a jako doporučené. Přesné umístění je třeba konzultovat v průběhu výstavby s odborně způsobilou osobou v PO !!!

INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž MÍSTO STAVBY: parc. č. 446/1, 2730/9, 2730/10, 2730/11, 2725/4, 3193/1; k.ú: Kroměříž	Ing. Pavel Beran autoriz. osoba pro požární bezpečnost staveb kancelář: Jaseňská 3054/15, Opava, 746 01 mail: beran.po@email.cz, tel: 724 733 071 beranpavel.cz
STAVBA: Bytový dům pro chráněné bydlení, Pavlovkova ul., Kroměříž	STUPEŇ PD: Dokumentace pro stavební řízení
DOKUMENTACE: POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	DATUM: 12/2022
VÝKRES: PŮDORYS 1NP	VYPRACOVAL: Ing. Pavel Beran Č. VÝKRESU: 01