


VZOROVÉ ULOŽENÍ TRUB Z PE 100RC V SAMOSTATNÉ RÝZE



POZNAMKA :

VÝKOP RÝHY BUDE PROVEDEN V SOULADU S ČSN 73 3050 - ZEMNÉ PRÁCE
 ULOŽENÍ TRUB BUDE PROVEDENO V SOULADU S NORMOU ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí
 STROJNE SE NEHUTNÍ V OBLASTI NAD TROUBOU AŽ DO VÝŠKY 30 cm
 NAD VRCHOLEM TROUBY (VYZNAČENO TEČKOVANÉ)
 RÝHA BUDE PAŽENA PAŽENÍM PŘÍLOŽNÝM

vypracoval	zodpovědný projektant	Ing. Ondřej Mlčoch	
Ing. Ondřej Mlčoch	Ing. Ondřej Mlčoch	Osvoboditelů 248/9	IČ 742 579 01
		767 01 Kroměříž	tel. +420 737 948 471 ondrej.mlcoch@centrum.cz
investor	MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1. 767 01 KROMĚŘÍŽ		
místo stavby	k.ú. Kroměříž	kraj	Zlínský
stavba	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTICKOU DOPRAVU KROMĚŘÍŽ - MIŇŮVKY	datum	11/2023
		účel	DPS
objekt	SO 302 PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	měřítko	1:
obsah	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ V RÝZE	v. č.	302-06
			zak. číslo část D.
			kopie