

ROZVÁDĚČOVÁ SKŘÍŇ

OZNAČENÍ ŠTÍTKU

| POZ.Č. | PRO POL.: | TEXT |
|--------|-----------|----------------------|
| 1. | HL1 | ROZVADĚČ POD NAPĚTÍM |
| 2. | SA6.1 | SEKCE č.1: A–O–R |
| 3. | SA6.2 | SEKCE č.3: A–O–R |
| 4. | SA6.3 | SEKCE č.2: A–O–R |
| 5. | SA6.4 | NABÍJENÍ TUV: A–O–R |
| 6. | SA7.2 | VENTILÁTOR: A–O–R |
| 7. | SA12.1 | DOPOUŠTĚNÍ: A–O–R |
| 8. | TL8.1 | DEBLOKACE PLYNU |
| 9. | SA1.1 | HLAVNÍ VYPÍNAČ |
| 10. | | |
| 11. | | |
| 12. | | |
| 13. | | |

ŠÍŘKA: 600 mm
VÝŠKA: 800 mm
HLOUBKA: 200 mm
KRYTÍ: IP 40/20
VÝVODY: SHORA
OCHRANA– ODPOJENÍM
OD ZDROJE

BARVA: ŠEDÁ
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ:
230V,50Hz
24VAC,50Hz

⊗
1

DOTYKOVÝ
DISPLEJ

2 3 4 5 6 7 8

9

| | | | | | | | |
|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|---------|----------|
| DATUM | 2/2024 | STAVBA | INVESTOR: | MĚSTO KROMĚŘÍŽ | A.Č. | MERITKO | LIST: 18 |
| VYPRACOVAL | ING.JIŘÍ STANČÍK | REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY | VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ | 001/2024 | N | | LISTŮ: |
| KONTROLOVAL | | DZU KROMĚŘÍŽ, LUTOPECKÁ č.1422 | OBSAH VÝKRESU: | Z.Č. | Č.V. | | |
| ZMENA/DATUM | | MĚŘENÍ A REGULACE | POHLED NA ROZVADĚČ RM | 02/2024/001 | D1.4–06–05 | | |