

STANOVISKO č. 1107/2024**pro územní rozhodnutí a stavební povolení****Žadatel:**

TOMÁŠ SKALÍK ATELIÉR s.r.o.

MgA. Tomáš Skalík

Radkov 180

747 84 Radkov

Investor:

Město Kroměříž

Ing. Libor Pecháček

Velké náměstí 115/1

767 01 Kroměříž

Název stavby - akce:**Rekonstrukce kašny na Milíčově náměstí v Kroměříži****Místo stavby:** Kroměříž 3110/1 poz. (Kroměříž)**Katastr:** Kroměříž

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci kašny na Milíčově náměstí v Kroměříži. Jedná se o restaurování části kašny a výměnu jejího obvodu v původním vzhledu včetně opravy a výměny technologie kašny. Veškerá technologie bude umístěna v nové technologické šachtě (v místě stávající šachty). Stavba bude prováděna na pozemku parc.č. 3110/1, 3112/4 k.ú. Kroměříž.

Kašna je napojena stávajícími přípojkami na vodovodní a kanalizační síť ve správě společnosti VaK Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné upřesnit trasu a polohu přípojek.

V rámci stavby je navržena úprava vodovodní přípojky. Za vodoměrnou sestavou bude na vodovodním potrubí osazen mechanický předfiltr hrubých nečistot pro ochranu a bezpečný provoz elektromagnetického ventilu a změkčovací stanice.

Upozorňujeme, že napojení upravované části vodovodního potrubí z technologie kašny musí být provedeno na přívod vody vedený ze stávající vodoměrné šachty t.j. za měřením a nikoliv, jak je uvedeno v koordinacním situačním výkresu C.3.

Vodovodní přípojka a armatury na vodovodní přípojce musí zůstat během stavebních prací i po jejich dokončení přístupné a funkční. Před zahájením stavebních prací je nutné zabezpečit vodoměr proti poškození. Vodoměr musí zůstat přístupný našim pracovníkům pro budoucí údržbu a odečty. Manipulaci s vodoměrem a hlavním domovním ventilem může provádět pouze pracovník VaK Kroměříž, a.s.

Vnitřní vodovod musí být v souladu s ČSN EN 1717 (ochrana proti zpětnému průtoku).

Stávající kanalizační přípojka bude opatřena pachovou uzávěrou a klapkou proti vzduť vodě. Před zimním obdobím bude kašna vypouštěna otevřením klapky odpadu v technologické šachtě. Dnovou výpustí bude voda vypouštěna do kanalizace.

Vypouštěné odpadní vody z kašny musí splňovat limitní hodnoty schváleného kanalizačního řádu města Kroměříž.

Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodovodního řádu Lt DN125.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu, u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu.

Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s.

Při provádění předláždění zpevněné plochy požadujeme místech, kde je uloženo vodovodní potrubí, omezit používání vibračních zhutňovacích strojů. K realizaci stavebních prací v těchto místech požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

Při realizaci zemních prací musí být dodrženo nejmenší dovolené krytí a max. doporučené krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Nad vodovodem a kanalizací nesmí být umístěny těžké stroje, aby nepoškodily sítě a vnější znaky sítí v naší správě.

Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací stavby a s prováděním zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Kontakty

mistr vodovodů - Strašák, tel. 573 517 174, 607 629 358

mistr kanalizací – Liška, tel. 573 517 120, 607 762 145

vytyčení sítí – Hýžová, tel. 573 517 121, 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

Vyřizuje: Zdeňka Bucňáková

Telefon: +420 573 517 228


Datum: 20. 8. 2024

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -37-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871



Ing. Petr Vedra
Ředitel společnosti

