


NOVÉ POŽÁRNÍ KLAPKY dle PBŘ Požární klapky budou nově řádně napájeny a jejich funkce bude zajištěna signálem z EPS

úprava stávajícího vzduchotechnického potrubí z důvodu nesprávně umístěných požárních klapkek. Požární sádkartonová stěna instalační šachty bude rozebrána. Vzduchotechnické potrubí bude upraveno a budou osazeny nové požární klapky na rozhraních instalační šachta - strojovna a strojovna - půdní prostor


POZNÁMKA:  
Zařízení bude provedeno dle požadků PBŘ tak aby byly splněny požadavky norem zejména ČSN 73 0872

LEGENDA ZNAČEK

- KRUHOVÉ SPIRO POTRUBÍ /DIMENZE/PŘÍVOD
- KRUHOVÉ SPIRO POTRUBÍ /DIMENZE/ODVOD



C404	kotelna	16,8	keramická dlažba	omítka keramický sokl	SDK podhled
C405	strojovna VZT UPS	6,10	PVC	omítka PVC lišta	SDK podhled
C406	schodiště	.	teraco	omítka	omítka

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR	<div><b>Ing. Jakub Burý</b> projekty • konzultace • inženýring</div> <div>Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž projekce@bury.cz   www.bury.cz</div>	
ING. JAKUB BURÝ	ING. JOSEF BARTÍK	KROMĚŘÍŽ		
		P. Č. ST. 149, ST. 150, ST. 152, ST. 153		
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ			DATUM	06/2024
AKCE : <b>DOMOV PRO SENIORY U KAŠNY POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ÚPRAVY</b>			STUPEŇ	DSP
			ZAK. Č.	27–22
			MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH : D.1.4c Vzduchotechnika <b>VZT - PŮDORYS 4. NP - NOVÝ STAV</b>			ČÁST:	Č. VÝK.
			<b>D.</b>	<b>D.1.4c-103</b>