

Půdorys 1. NP - nový stav - M 1:100

LEGENDA ÚPRAV STÁVAJÍCÍCH POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ:

- 01 SAMOZAVÍRAČ S ELEKTRICKOU FUNKCÍ VOLNÉHO CHODU, NAPOJENÝ NA EPS
- 02 2x SAMOZAVÍRAČ S ELEKTRICKOU FUNKCÍ VOLNÉHO CHODU, NAPOJENÝ NA EPS, SYSTÉMOVÁ LIŠTA PRO KOORDINACI ZAVÍRÁNÍ

- 03 PANIKOVÉ KOVÁNÍ S PANIKOVOU KLIKOU, BLOKOVACÍ PRVEK, UNIKOVÝ TERMINÁL, KLÍČOVÝ SPÍNAČ, NAPOJENÍ NA EPS
- 04 NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ 800/1970 mm, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30-C2 DP3, SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEN
- 05 NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ 900/1970 mm, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30-C2 DP3, SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEN
- 06 NAPOJENÍ HLAVNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
- 07 PLASTOVÉ DVEŘE DVOJKŘÍDLÉ, PLNÉ, KŘÍDLA Š. 1100 a 600 mm
- 08 PLASTOVÉ OKNO DVOJKŘÍDLÉ, KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A JEDNO SKLOPNÉ
- 09 NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ 800/1970 mm, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30-C2 DP3, STÁVAJÍCÍ ZCELA ZAZDĚNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEN

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající zdivo
- Nové dozdivky a konstrukce

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ PROSTUPY TECHNICKÝCH ROZVODŮ NOVÝMI POŽÁRNÍMI STĚNAMI BUDDO DOTĚSNĚNÝ V SOULADU S POŽADAVKY PBR



LEGENDA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ÚPRAV:

- VI STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ NUCENÉ VĚTRÁNÍ CHŮC, PŘÍVOD VZDUCHU, VENTILÁTOR 4000 m³/hod (Calt International s.r.o.)
- NZ NÁHRADNÍ ZDROJ
- TS TOTAL STOP
- CS CENTRAL STOP
- EPS ÚSTŘEDNA EPS
- KT KLÍČOVÝ TREZOR
- ZM ZÁBLESKOVÝ MAJÁK

Legenda PBR

- vstup do objektu
- ohraničení požárního úseku
- požárně nebezpečný prostor
- směr úniku
- UV + PK únikový východ + paniková klika
- △ přenosný hasicí přístroj (PHP)
- EPS prostor chráněný EPS
- OPPO obslužné pole požární ochrany
- KTPO klíčový trezor požární ochrany
- [EPS] hlavní ústředna EPS
- vypínání NN: TOTAL STOP, CENTRAL STOP
- prostor s nouzovým osvětlením
- akustické poplachové zařízení-sírenky



por. č. 1327 A)

BUDOVA A - Č. P. 158

BUDOVA B - Č. P. 159

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	účel místnosti	m²	podlaha	spec. úprava stěn	spec. úprava stropů
A101	zábav	11,50	keramická dlažba	omítka keramický sokl	omítka
A102	hala	33,90	keramická dlažba	omítka keramický sokl	omítka
A103	jídelna	72,00	keramická dlažba	omítka keramický sokl	omítka
A104	výtah	5,30	cementový potěr	omítka	omítka
A105	klubovna	22,20	PVC	omítka PVC lišta	omítka
A106	WC imobilní	3,30	keramická dlažba	omítka keramický obklad v= 2000mm	omítka
A111	úklidová komora	2,50	keramická dlažba	omítka keramický obklad v= 1500mm	omítka
A116	kuchyně - příprava	21,30	keramická dlažba	omítka keramický obklad v= 1500mm	omítka
A117	úklid	4,90	keramická dlažba	omítka keramický sokl	omítka
A118	schodiště		keramická dlažba	omítka keramický sokl	omítka

č.m.	účel místnosti	m²	podlaha	spec. úprava stěn	spec. úprava stropů
B107	chodba	7,60	keramická dlažba	omítka keramický sokl	omítka
B108	umývárna	1,70	keramická dlažba	omítka keramický obklad v= 1500mm	omítka
B109	WC	1,90	keramická dlažba	omítka keramický obklad v= 1500mm	omítka
B110	šatna personálu	19,10	PVC	omítka PVC lišta	omítka
B112	chodba	29,80	keramická dlažba	omítka keramický sokl	omítka
B113	chodba	2,00	keramická dlažba	omítka keramický sokl	omítka
B114	schodiště do sklepa	3,00	cementový potěr		
B115	kancelář	22,50	PVC	omítka PVC lišta	omítka

Investor:	Město Kroměříž	IČ 00287351
Objednatel:	Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace	
	Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž	IČ: 71193430
Vypracovala:	Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž	
Stavba:	Objekt Domova pro seniory U Kašny Elektrická požární signalizace Požárně bezpečnostní úpravy - Riegrovo nám. 158, 159, 160, 161, Kroměříž parc.č.st. 153, 152, 150, 149, k. ú. Kroměříž	
	Zakázka:	044/2022 - 036/2024
	Datum:	06 / 2024
	Stupeň:	DSP+DPS
PBŘ.06: Budova A+B - půdorys 1. NP		