


- Legenda :
- Vypínač č.1
 - Tlačítko
 - Svítidlo stropní
 - Ventilátor
 - Kabelová trasa
 - Zásuvka 230V jednoduchá
 - Výška přístrojů
 - Osvětlení zrcadla

Autorizační razítko




ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE, AC 50Hz, 400/230V/ TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NA STRANĚ NN DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3:

ZÁKLADNÍ OCHRANA: IZOLACÍ DLE ČL.A.1
PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY DLE ČL.A.2

OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL.411.3.2
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ DLE ČL.415.2
OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ
s.r.o.

VYPRACOVAL Bc. Radovan Kavka	ODP.PROJ.PROFESE Bc. Radovan Kavka	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY Jaroslav Pavelka	 <div>Elektromontáže a projekční činnost Bc. Radovan Kavka Popovice 261, 68604 elektrokavka.cz tel.: 605444060</div>		
ČKAIT: 1302455			ČKAIT: 1302043			
OKRES:		OBEC:				
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ						
Rekonstrukce hygienického zázemí pro personál v MŠ Žižkova 4019 KROMĚŘÍŽ SO01 Elektroinstalace					FORMAT	2 A4
				DATUM	11/2023	
				STUPEN	DPS	
				MERITKO	1:50	
				ZAK.CISLO:		
PŮDORYS 1NP				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU	
				D.1.4.2.2		