

STANOVISKO č. 191/2024

pro územní rozhodnutí, k realizaci stavby

Žadatel:

ERMONTA s.r.o.

Jiří Malát

Břest 79

768 23

Investor:

Město Kroměříž

Ing. Libor Pecháček

Velké náměstí 115/1

Kroměříž

Název stavby - akce:

Sportovní hala v Kroměříži, TS

Místo stavby: Kroměříž 1116/1 poz. (Kroměříž)

Katastr: Kroměříž

Předložená projektová dokumentace řeší na pozemku parc.č. 1116/1 v k.ú. Kroměříž stavbu nové kioskové trafostanice typu EEIKA PET Standard 5030 pro připojení fotbalového stadionu, plaveckého bazénu a nové sportovní haly. Součástí trafostanice je přístupový chodník.

Kabelové distribuční vedení VN pro připojení nové trafostanice je řešeno samostatnou dokumentací.

V blízkosti plánované stavby se nachází vodovodní řad PE D160 a kanalizační stoka PVC DN300, které jsou ve správě společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodovodu a kanalizace.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu, u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným terénem, se vzdáleností od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Trafostanice musí být umístěna mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací stavby dle předloženého projektu a s prováděním zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Kontakty

vytyčení sítí – Hyžová, tel. 573 517 121, 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Vyřizuje: Zdeňka Bucňáková
Telefon: +420 573 517 228
Datum: 28. 2. 2024

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -37-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra
Ředitel společnosti

Kroměříž, p.č. 1116/1

