



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Investor:
město Kroměříž
Ing. Jana Gregorová
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Žadatel:

Ing. Růžena Klementová
Nejedlého 381/9
638 00 Brno

Vaše značka:
Číslo jednací: **875/2025**
Vyřizuje: **Ing. Soňa Horáková**
Telefon: **+420573517227**
E-mail: **sona.horakova@vak-km.cz**

Název akce: **Oprava radniční věže v Kroměříži**

Důvod akce / žádosti: **pro stavební řízení**
Kombinovaný důvod: **pro stavební povolení**

Zájmové území

Obec:
Katastr: **Kroměříž**
Vlastní popis: **Kroměříž 217 st. (Kroměříž)**
Datum vydání vyjádření: **30.07.2025**
Platnost tohoto vyjádření: **30.07.2026 (12 měsíců)**

Předložená projektová dokumentace řeší opravu radniční věže v Kroměříži na Velkém náměstí.

Ve vyznačeném zájmovém území řešené stavby a zařízení staveniště se nachází vodovodní řady Lt DN200, Lt DN80 a kanalizační stoka beton DN600/900, které jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. V případě jejich možného dotčení je nutné požádat o jejich vytyčení. Průběh sítí je stále možné zjistit z portálu <https://dmvs.cuzk.gov.cz/portal>. Příložený situační zákres sítí je pouze informativní.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Nad vodovodem nesmí přejíždět ani být umístěny těžké stroje, aby nepoškodily sítě a vnější znaky sítí v naší správě. Skládky materiálu požadujeme umístit mimo vodovod a kanalizaci a jejich ochranného pásma. V případě možného zásahu do vodohospodářského zařízení, které je ve správě společnosti VaK Kroměříž, a.s., požadujeme přizvat zástupce této společnosti.

Srážkové vody z věže budou odváděny na střechu radnice v ulici Kovářská a odváděny do jednotné kanalizace, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. V případě, že opravou věže dojde ke změně plochy, ze které je odváděna srážková voda, je nutné kontaktovat p. Skopala pro přepočet odváděných srážkových vod.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací stavby dle výše uvedených podmínek.

Kontakty:
vytyčení sítí - Bc. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz (vytyčení



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

mistr vodovodů - p. Strašák, tel. 573 517 174, mob. 607 629 358, e-mail: milan.strasak@vak-km.cz

mistr kanalizací - p. Nevařil, tel. 573 517 177, mob. 607 629 375, e-mail: ivo.nevaril@vak-km.cz

řešení odvádění srážkové vody – p. Skopal, tel. 573 517 464, mob. 702 197 077, e-mail: david.skopal@vak-km.cz

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Ing. Petr Vedra
Ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Přílohy:

počet příloh: 1

souborové přílohy:

- Situace č. 1.pdf (příloha vyjádření)

(SHA1: 5d2eabc73c053ddbbf872142f205220b280b8734)