

Váš dopis zn.:
Ze dne: 9. 10. 2024
Naše značka: SPU 457348/2024
Spisová zn.: SZ SPU 451089/2024
UID: spuess920ec9da
Vyřizuje.: Ing. Rudolf Hrnčíř
Tel.: 727 956 485
ID DS: z49per3
E-mail: r.hrncir@spucr.cz
Datum: 15. 11. 2024

Ing. Jakub Marek
Paměť krajiny – projekce, s.r.o.
Všetičkova 615/5
602 00 Brno

Vyjádření ke stavbě „LBC Přední pastvíska – Bílany“

Dopisem ze dne 9. 10. 2024 jsme obdrželi žádost o vyjádření k záměru stavby „LBC Přední pastvíska – Bílany“ (výsadba dřevin, zatravnění, budování průlehu). Projektovou dokumentaci zpracovává Paměť krajiny – projekce, s.r.o., Všetičkova 615/5, 602 00 Brno, IČ 09012061, pro stavebníka (investora) Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ 00287351.

a) vyjádření SPÚ, Odboru vodohospodářských staveb

(kontaktní osoba Ing. Rudolf Hrnčíř, tel.: 727 956 485)

Dle předložené projektové dokumentace jsou na hranicích zájmového území záměru stavby **dotčeny** stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení (dále jen HOZ), které jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v majetku státu a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu (dále jen SPÚ). Jedná se o tyto stavby HOZ:

- „**PRITOK 04 STONAC**“, evidované pod č. ID 5050000037-11201000, ČHP 4-12-02-135, otevřený kanál v celkové délce 3,875 km, pořízený v roce 1931.
- „**HMZ Bílany B**“, evidované pod č. ID 5050000039-11201000, ČHP 4-12-02-135, trubní kanál o celkové délce 0,400 km, pořízený v roce 1986.

Souhlasíme se stavbou „LBC Přední pastvíska – Bílany“ za těchto podmínek:

- Požadujeme, aby průběh a existence výše uvedených staveb HOZ byl zapracován do dokumentace.
- Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél trubního HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 7 m od osy potrubí na všechny strany, podél otevřeného koryta HOZ je nutné zachovat manipulační pruh 7 m od hranice pozemku a to včetně výsadby stromů.
- Na uvedených vodních dílech HOZ je třeba zajistit jejich funkčnost, tj. při realizaci akce nesmí dojít k napadání zeminy do průtočných profilů HOZ a odvodňovacích čerpacích stanic a nesmí dojít ke kontaminaci HOZ ropnými a jinými závadnými látkami.
- Závadné látky, lehce odplavitelný materiál nebudou skladovány na březích otevřeného HOZ, kontrolních šachtách a vtokovém objektu trubního HOZ, aby nemohlo dojít k jeho splavení do průtočného profilu HOZ. Případný napadáný stavební materiál, nebo zemina musí být beze zbytku odstraněna.
- Těžkou mechanizací nebude najížděno na břehy otevřeného HOZ a nebude zasahováno do linie trubního HOZ.
- Po ukončení prací uvést průtočný profil a břehové hrany do původního stavu.

- Případné škody na HOZ, které by vznikly při výstavbě a následné škody (porušení a následné zanesení HOZ) přímo související s realizací stavby, je stavebník povinen neprodleně na své náklady odstranit a ohlásit toto pověřenému pracovníkovi SPÚ (Ing. Hrnčířovi).
- **Zahájení a ukončení prací požadujeme oznámit** min. 14 pracovních dnů předem na pracoviště SPÚ, oddělení OVHS Brno a to mailem na adresu: odbor.vodohosp.staveb@spucr.cz
- Dále požadujeme přizvat pověřeného pracovníka ke kontrole provedených prací.

Dle nám dostupných podkladů se v zájmovém území stavby může nacházet podrobné odvodňovací zařízení (POZ). Stav a funkčnost nám není známa.

Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích.

Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře

(<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

Současně upozorňujeme, že podrobné odvodnění (POZ), má vazbu v souladu s § 126 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) na vlastnictví pozemků, na kterých se nachází a k jeho zrušení, změně či odstranění je v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, třeba povolení vodoprávního úřadu.

b) vyjádření SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

(kontaktní osoba Ing. Zuzana Mičolová, tel.: +420 727 957 173)

SPÚ nemá námitek proti umístění a provedení předmětné stavby na sousední nemovité věci, neboť z postoupených podkladů vyplývá, že stavební činností nebude dotčen pozemek **parc. č. 1458 v katastrálním území Bílany**, okres Kroměříž ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. V případě zásahu do předmětného pozemku uvede investor na vlastní náklady zasaženou část pozemku do původního stavu.

S pozdravem

„elektronicky podepsáno“

Ing. Jaroslav Dočkal v.r.

vedoucí oddělení vodohospodářských staveb Brno
Státního pozemkového úřadu

Příloha: situace se zákresem staveb HOZ M = 1 : 2 500

Na vědomí: SPÚ KPÚ pro Zlínský kraj, Zarámí 88, Zlín 76041