



POZNÁMKA:

ROZVODNÁ SOUSTAVA PŘÍPOJKA NN: 3PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-3 A ČSN 33 2000-5-51: VNĚ OBJEKTŮ: AB8, AD4
PROUDOVÝM CHRÁNÍCEM

OPRÁV.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HLAVNÍ ING. PROJEKTU	KONTROLOVAL	<div>PROJEKTYM</div> <div>společnost s r.o.</div>	
ING. ADAMÍK KAREL	ING. ADAMÍK KAREL	ING. NEVŘT MILAN			
MÍSTO: KROMĚŘIŽ-TRÁVNÍK		KRAJ: ZLÍNSKÝ			
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘIŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115, OBOR ROZVOJE MĚSTA, 767 01 KROMĚŘIŽ					
AKCE: MŮL TĚJUNKČNÍ HŘIŠTĚ KROMĚŘIŽ MÍSTNÍ ČÁST TRÁVNÍK				STUPEŇ: RD	
OBJEKT(P): ELEKTROINSTALACE – OSVĚTLENÍ				DATA: 6/2015	
VÝKRES: SITUACE				FORMÁT: 2 A4	
				MĚŘITVO: 1:300	
				ČÍSLO VÝKRESU: 102	ČÍSLO PARCE: 102