



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE síť, 50Hz, 400V/230V / TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:  
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY, ZÁBRANAMI  
PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNKOVÁ: POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VÝTIŠK Č.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	REVIZE:	A	B	C	D	E	F
ZODP. PROJEKTANT PROFESE	Karel Malý												VYPRACOVAL	Karel Malý, IČO: 40363911					
KAREL MALÝ	Karel Malý, IČO: 40363911												KONTROLOVAL	Ing. arch. Ant. Ošéka					
MÍSTO:	TĚŠNOVICE, p.č. 107/1, k.ú. TĚŠNOVICE												KRAJ:	ZLÍNSKÝ					
STAVEBNÍK:	MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁM. 115, KROMĚŘÍŽ																		
KOOPERAČE:																			
A.M.O. projekt s.r.o.																			
SOKOLOVSKÁ 115/4																			
763 02 ZLÍN-MALENOVICE																			
tel. +420 577 158 803, +420 777 699 699																			
email: amoproject@seznam.cz																			

KOOPERACE:		A.M.O. projekt s.r.o.	
		SOKOLOVSKÁ 1154	
		763 02 ZLÍN-MALENOVICE	
tel. +420 577 158 803, +420 777 699 699			
email: amoprojekt@seznam.cz			
DATUM	04/2017		
FORMÁT	2 A4		
STUPEŇ	DDSP		
MĚŘÍTKO	1 : 200		
ČÁST	Č.VÝKRESU		
D	01.3-06		