



Město Kroměříž

Velké náměstí č.p. 115 č.o.1

767 01 Kroměříž

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

2016-003765

Vyřizuje/ linka

Bučňáková/573 517 228
zdenka.bucnakova@vak-km.cz

Kroměříž

12.12.2016

Stanovisko pro územní rozhodnutí a stavební povolení k aci: "Sportovní areál Postoupky"

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci a rozšíření stávajícího sportovního areálu v Postoupkách na pozemku parc.č. 223 v k.ú. Miňůvky. Jedná se o úpravu víceúčelového hřiště s umělým osvětlením, dětské hřiště a stavbu nových rozptylových ploch. Součástí projektu je vybudování tří parkovacích stání ze zatravnovacích prefabrikátů a oplocení u sportovního areálu vysoké 3000mm a 4000mm.

Stávající objekt zázemí je napojen na veřejnou vodovodní síť, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., stávající přípojkou. Vodovodní přípojka a armatury na vodovodní přípojce musí zůstat během stavebních prací i po jejich dokončení přístupné a funkční. Před zahájením stavebních úprav je nutné zabezpečit vodoměr tak, aby nedošlo k jeho poškození. Vodoměr musí zůstat přístupný našim pracovníkům pro budoucí údržbu a odečty. Manipulaci s vodoměrem a hlavním domovním ventilem může provádět pouze pracovník VaK Kroměříž, a.s. Rekonstruované víceúčelové hřiště i nové dětské hřiště budou podpovrchově odvodněny pomocí drenážního systému se zaústěním do nové vsakovací jímky na pozemku p.č. 223. Ostatní plochy budou odvodněny na přilehlý travnatý terén.

Napojení areálu na dopravní infrastrukturu je řešeno stávající příjezdovou komunikací.

Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodovodních řadů Lt DN80, Lt DN150, které jsou ve správě VaK Kroměříž, a.s. Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5m a u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m. V ochranném pásmu vodovodu nesmí být umístěna žádná stavba ani trvalý dřevinatý porost. Vodovodní řady musí zůstat na veřejném prostranství mimo oplocený pozemek. Při realizaci stavby požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

Upozorňujeme, že navrhovaná stavba se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Kroměříž. Veškeré práce v tomto území podléhají ustanovením zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění následujících novelizací. Při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje požadujeme, aby byla mechanizace zabezpečena proti úniku provozních kapalin a materiály použité pro stavbu nemohly negativně ovlivnit zdroje podzemní vody.


Dle předloženého prohlášení projektanta a zpracovatele projektové dokumentace nedojde zasakováním z plochy i povrchu víceúčelového hřiště k negativnímu ovlivnění jakosti podzemních vod.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek. K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Toto stanovisko ruší a plně nahrazuje naše stanovisko zn.č. 2016-003385 vydané k akci "Sportovní areál Postoupky" dne 8.8.2016.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64 -37-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871


.....
Ing. Petr Vedra
výrobně - technický náměstek

Příloha:
situační mapka vodovodní a kanalizační sítě v zájmové lokalitě

Kontakty:
mistr vodovodů - p. Strašák, tel. 573 517 174, mob. 607 629 358
vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz
(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

