



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ODBOR KROMĚŘÍŽ
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT KROMĚŘÍŽ



Č.J. KRPZ-1624-3/ČJ-2017-150806

Kroměříž 9. února 2017

Počet listů: 2

Miroslav Vypušťák – STAVITEL
Pilařova 8
767 01 Kroměříž

Sportovní areál Postoupky – stanovisko pro územní řízení a stavební povolení

Dne 28. prosince 2016 jsme obdrželi Vaši žádost, týkající se vyjádření k projektové dokumentaci pro potřeby společného územního řízení a stavebního povolení, týkající se akce „Sportovní areál Postoupky“.

Předmětem předloženého projektu je výstavba dopravních ploch v areálu rekonstruovaného sportovního areálu v obci Postoupky, v rozsahu zbudování parkovací plochy o celkovém počtu 3 parkovacích míst s kolmým způsobem stání vozidel napojené na přilehlou místní komunikaci - z toho dvě parkovací místa určená pro veřejné stání o rozměrech 2,5 a 5 m s povrchem zpevněným zatravněvacími tvárnicemi, jedno parkovací místo vyhrazené pro vozidlo označené symbolem osoby na invalidním vozíku o rozměrech 3,5 x 5 m s povrchem zpevněným zámkovou dlažbou tl. 80 mm, dále přístupového chodníku o šíři 1,6 m s povrchem zpevněným zámkovou dlažbou, vedoucího od vstupní brány v oplocení hřiště ke zmíněné místní komunikaci podél parkovací plochy, opatřeného hmatovými prvky v rozsahu varovného pásu šíře 0,4 m z červené náklepové dlažby v místě bezbariérového napojení na komunikaci a vodící linie v rozsahu jednostranně zvýšené chodníkové obruby 6 cm nad povrch chodníku v úseku od rohu oplocení hřiště po napojení na komunikaci, dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Po posouzení předložené žádosti z hlediska námi chráněných zájmů ve vztahu ke komunikacím dotčeným stavbou Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy v územním a stavebním řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. **souhlasí** s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení k uvedené akci v rozsahu dle předložené projektové dokumentace, zpracované Miroslavem Vypušťákem v červenci 2016.

Dojde-li k omezení provozu na některé ze stávajících pozemních komunikací po dobu provádění stavebních prací, bude užito přechodné úpravy provozu osazením příslušného dopravního značení pracovního místa v rámci zvláštního užívání nebo nutné uzavírky dotčené komunikace.

Březinova 2819
767 28 Kroměříž

Tel.: +420 974 675 258
Fax: +420 974 675 602
Email: di.km.podatelna@pcr.cz

Návrh osazení přechodného dopravního značení, zpracovaný odborným pracovištěm dle platných obecně právních norem a technických podmínek, bude v souladu s ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel předložen zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření s dostatečným časovým předstihem před zahájením stavby.

Navržené trvalé svislé a vodorovné dopravní značení v rámci řešené stavby (DZ IP12 se symbolem osoby na invalidním vozíku - 1x, IP11b - 1x, VDZ V10f - 1x a V10b - 2x) bude provedeno v rozsahu dle předložené dokumentace, v souladu s technickými podmínkami TP 65 a 133 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

Co se týče posouzení napojení sjezdu na výše zmíněnou parkovací plochu z přilehlé místní komunikace, toto je předmětem samostatného vyjádření, zpracovaného dne 9.2.2017, vedeného pod č. j. KRPZ-1624-2/ČJ-2017-150806.

Zpracovatel:


por. Jan Brázdil
komisař


npor. Bc. Petr Vařecha
vedoucí DI



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ODBOR KROMĚŘÍŽ
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT KROMĚŘÍŽ



Č.J. KRPZ-1624-2/ČJ-2017-150806

Kroměříž 9. února 2017

Počet listů: 1

Miroslav Vypuštěák – STAVITEL
Pilařova 8
767 01 Kroměříž

Stanovisko k návrhu připojení parkovací plochy k místní komunikaci v obci Postoupky

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, obdržel dne 28. prosince 2016 Vaši žádost ze dne 8. prosince 2016 ve věci připojení parkovací plochy u sportovního areálu v obci Postoupky k místní komunikaci. Toto podání bylo vyhodnoceno jako předchozí souhlas pro připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci ve smyslu § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“).

Na základě uvedených skutečností zdejší dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích

souhlasí

po posouzení předložené dokumentace s připojením sjezdu z dotčené komunikace ke zmíněné parkovací ploše. Těleso sjezdu bude provedeno v celkové šíři 9 m s povrchem zatravněvacími tvárnicemi v prostoru veřejných parkovacích míst a zámkovou dlažbou tl. 80 mm v prostoru parkovacího místa vyhrazeného pro vozidlo označené symbolem osoby na invalidním vozíku pro předpokládané dopravní zatížení provozem osobních vozidel, vpravo opatřený napojovacím obloukem o poloměru 1,5 m pro zajištění bezpečného odbočení uvedených vozidel do prostoru sjezdu a jejich výjezdu na komunikaci (vlevo napojení na přilehlý chodník), s oddělením od vozovky komunikace ležatou silniční obrubou a odvodem srážkových vod mimo vozovku komunikace z části parkovací plochy určené pro veřejné stání vsakem do podloží. V prostoru napojení sjezdu na komunikaci budou zajištěny navržené rozhledové poměry pro rozhodnutí najetí na komunikaci a pro zastavení vozidla uživatelem komunikace.

Zpracovatel:

Jan Brázdil
por. Jan Brázdil
komisař

Petr Vařecha
npor. Bc. Petr Vařecha
vedoucí DI

Březinova 2819
767 28 Kroměříž

