



POZNÁMKA

1) LEGENDA K POPISU KABELOVÝCH TRAS A LEGENDA K POUŽITÉMU NOSNÉMU MATERIÁLU JE UVEDENA VE VÝKRESE "TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATA MaR".
2) ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ MaR JE UVEDENO VE VÝKRESE "TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATA MaR", V TEXTOVÉ ČÁSTI – TECHNICKÁ ZPRÁVA A DATOVÉ BODY.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE, 400V/230V, 50Hz, TN–S
2–24VAC , SELV
2–24VDC, SELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA PŘI PORUŠE
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000–5–51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

zpracovatel profese		autorizace	generální projektant	
R.M.E LEKTRO Čechyňská 8, Brno 602 00 Tel: +420 541 235 788 E-mail: projekce@rmelektro.cz QR vizitka			**Ing. arch. Růžena Klementová** Nejedlého 9, Brno 638 00 mob.: 608 571 567	
zodpovědný projektant	spolupráce	kontroloval	vedoucí projektu	hip
Ing. Miroslav REK	Ing. Miroslav REK		Ing. arch. R. Klementová	Ing. arch. R. Klementová

stavebník	Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž	zak. číslo	RK/01/2017
stavba	KLUB STARÝ PIVOVAR, PRUSINOVSKÉHO 114, 767 01 KROMĚŘÍŽ	archiv. číslo	0817-889-40
		datum	08/2017
		formát	2A4
		měřítko	1 :50
		profese	MaR
objekt	D.1.4.6 - MĚŘENÍ A REGULACE	stupeň	DPS
obsah výkres	PŮDORYS KOTELNY		

paré

číslo výkresu
D.1.4.6-201