











POUŽITÉ ZNAČKY

	ÚSTŘEDNA EPS		HOUKAČKA
	OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁŠČ		KLÍČOVÝ TREZOR PO
	TERMODIFERENCIÁLNÍ HLÁŠČ		OBSLUŽNÉ POLE PO
	TLAČÍTKOVÝ HLÁŠČ		V/V MODUL 2in/1out
	PŘÍDRŽNÝ MAGNET		MAJÁK

POZNÁMKA

LEGENDA K POPISU KABELOVÝCH TRÁS A LEGENDA K POUŽITÉMU NOSNÉMU MATERIÁLU JE UVEDENA VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHÉMATA EPS".

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNÁ EPS,

2-24VDC , SELV (STRANA ROZVODU EP




OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
 - OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 - OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPĚŽKAMI
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ

OCHRANA PŘI PORUŠENÍ

- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚŠÍCH VLIVŮ

zpracovatel profese		autorizace		generální projektant	
 <p>R.M.ĚLEKTRÓ Čechyňská 8, Brno 602 00 Tel: +420 541 235 786 E-mail: projekce@melektrouz</p>				Ing. arch. Růžena Klementová Nejedlého 9, Brno 638 00 mob.: 608 571 567	
zodpovědný projektant spolupráce		kontroloval		vedoucí projektu hip	
Ing. Miroslav REK/  Ing. Z.J. Raková 				Ing. arch. R. Klementová Ing. arch. R. Klementová	
stavbebník Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž		zak. číslo RK01/2017			
stavba		archiv. číslo 0817-889-40			
KLUB STARÝ PIVOVAR, PRUSINOVSKÉHO 114, 767 01 KROMĚŘÍŽ		datum 08/2017		paré	
		formát 3A4			
		měřítko 1:100			
		profese EPS			
objekt D.1.4.5 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	stupeň DPS	číslo výkresu			
obsah výkres		D.1.4.5-201			