

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 4. 12. 2013

ZADAVATEL: Město Kroměříž
Sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Mgr. Danielou Hebnarovou, starostkou města
IČ: 00287351

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Rekultivace skládky Lutopecny“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

1. *V dokumentaci není doložen výkres oplocení. Základní specifika jsou uvedeny v technické zprávě, ale z tohoto není možné provést přesný výpočet použitého materiálu – např. ostnatý drát. Ve výkazu výměr je pouze jedna položka za oplocení jako komplet, zde rovněž není rozepsán materiál. Prosím o zaslání výkresu oplocení, kde budou definovány počty sloupků, vzpěr atd.*
2. *V dokumentaci je uveden požadavek na monitoring v průběhu rekultivace 4x ročně a po rekultivaci skládky 2x ročně. Ve výkaze výměr je položka pouze pro monitorování v průběhu provádění rekultivace. Má se tato práce zahrnout v cenové nabídce?*
3. *Monitoring je požadován pod povrchový (pomocí zárazných sond), nebo se vzorky plynu budou odebírat z vyhotovených odpovídajících studní, a je požadován i monitoring povrchových úniků? Platí pro obě monitorování.*
4. *Současně je v dokumentaci uvedeno, že se před kolaudací skládky vypracuje „Provozní řád rekultivované skládky a předložen ke schválení příslušným orgánům KÚZK a Provozní a manipulační řád zemníku“. Tyto položky nejsou ve výkaze výměr uvedeny, mají se zahrnout do cenové nabídky?*

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 1:

Popis požadavků na oplocení skládky je uveden v projektové dokumentaci na str. 15. Součástí PD jsou podélné profily odvodňovacích žlabů a plot vede souběžně podél nich. Detailní specifikace technického řešení oplocení vychází z daného druhu použitého materiálu a je na dodavateli, jak si technické řešení nastaví.

Popis oplocení ve výkazu výměr je součástí agregované položky rozpočtařského programu a není rozepsaný na více položek i s ohledem na to, že cena oplocení je cca 1% z celkové ceny prací. (Ceníková položka č. 900100001RAA, název položky Oplocení z drátěného pletiva poplastovaného, ocel. sloupy komaxit, brána, ostnatý drát, výška 2 m)

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 2:

Zhotovitel provádí monitoring pouze po dobu rekultivace. Náklady na monitorování v průběhu rekultivace musí být součástí cenové nabídky.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 3:

V PD na str. 24 je text, který přesně definuje rozsah monitoringu na stávajících místech a vrtech. Podrobný popis monitoringu je součástí provozního řádu po dobu rekultivace a tento řád schvaluje KÚZk.



OPERATIVNÍ PROGRAM
ZIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fondy soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

V průběhu rekultivace skládky bude prováděno monitorování 4 x ročně v rozsahu:

1. odběr vzorků podzemní vody z vrtů HP-11, HP-12 a HP-13 a pěti vzorků povrchové vody z místních přilehlých vodotečí:
 1. DB-1 Věžecký potok – most Lutopecny
 2. DB-2 Věžecký potok – nad soutokem s Popovickým potokem
 3. DB-3 Popovický potok – nad soutokem s Věžeckým potokem
 4. DB-4 Věžecký potok – cca 450 m pod soutokem s Popovickým potokem
 5. DB-5 Popovický potok – nad mostkem na silnici Kroměříž – Lutopecny
 1. Před zahájením odběru vzorků bude vždy změřena hladina podzemní vody ve vrtech a rovněž bude zjišťována ve vrtech případná fáze NEL na hladině
 2. Analýzy podzemní a povrchové vody budou provedeny na stanovení vodivosti, NO_2 , NO_3 , NH_4 , Cl , Cd , F , CN , As , Cu , Ni , Pb , fenolů, PAU, $\text{C}1\text{U}$, NEL, PAL-A (tenzidy), pH , CHSK_{Cr} a BSK_5 .

Každým rokem bude předložena zpráva o výsledcích monitorování

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 4:

Jedná se o dokumentaci nutnou pro kolaudaci, takže musí být součástí dodávky a musí se zahrnout do dodávky prací stejně jako dodání atestů, zkoušek prohlášení o shodě apod.

S pozdravem

Mgr. Daniela Hebnarová, starostka města

