



U hlavních vstupních dveří do domu (4091, 4092) je instalován hydraulický pohon křídla dveří. Tento pohon bude nahrazen elektrohydraulickým pohonem. Z venkovní strany bude osazena čtečka čipů a dveře bude možné otevřít z venkovní strany přiložením čipu, kterým budou vybaveni obyvatelé domu popř. další schválené osoby. Z vnitřní strany se dveře budou otvírat tlačítkovým ovladačem. Dále bude možné dveře otevřít dálkově prostřednictvím domácích telefonů z jednotlivých bytů.

V OBJEKTU MUSÍ BÝT PROVEDENO HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ !

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE stř. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

- ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ - PROUDOVÝM CHRÁŇIČEM

DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM

UMÍSTĚNÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ ELEKTRO KOORDINOVAT V PŘEDSTIHU S OSTATNÍMI PROFESEMI.

RV ROZVADĚČ VÝTAHU - DODÁVKA S VÝTAHEM

VÝTAH MUSÍ BÝT PŘIPOJEN MIN. KABELEM S MĚDĚNÝMI VODIČI -J 5x10 S JISTĚNÍM 50A
KABEL MUSÍ BÝT SE ZARUČENOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU P-60R. BUDE ULOŽEN VE
VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ V BEZHALOGENOVÝCH TRUBKÁCH NA POŽÁRNĚ ODOLNÝCH
PŘÍCHYTKÁCH. VZDÁLENOST PŘÍCHYTEK MAX. 0,5m.

UPS ZÁLOŽNÍ ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ

ON-LINE (3f/3f), AUTOMATICKÝ I MANUÁLNÍ BYPASS
25 kVA / 20 kW, 400V, DOBA ZÁLOHOVÁNÍ 45 MINUT
PRO ZÁTĚŽ 9,4 kW, 18A, ZABĚROVÝ PROUD 36A
BATERIE OLOVĚNÉ, BEZÚDRŽBOVÉ, PLYNOTĚSNÉ
ŽIVOTNOST MIN. 5 LET

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ UMÍSTĚN V SAMOSTATNÉM POŽÁRNÍM ÚSEKU

ZÁLOŽNÍ ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ MUSÍ BÝT PŘIPOJEN KABELEM SE ZARUČENOU FUNKČNOSTÍ
PŘI POŽÁRU MIN. 60 MIN. KABEL MUSÍ BÝT ULOŽEN V TRASE SE ZARUČENOU INTEGRITOU PŘI POŽÁRU P-60R.
VEŠKERÁ ELEKTROINSTALACE SOUVISEJÍCÍ S VÝTAHEM MUSÍ ODPOVÍDAT NORMÁM ČSN EN 81-1, ČSN 27 4014.



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR	ING. JAKUB BURÝ
ING. BURÝ JAKUB	KAREL MALÝ	KROMĚŘIŽ	PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVĚ
		P. Č. ST. 6430	767 01 KROMĚŘIŽ, STAVBARŮ 184/4
INVESTOR:	MĚSTO KROMĚŘIŽ, VEKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘIŽ		TEL: 606 91981 4 IČ: 74298445
AKCE:	MODERNIZACE VÝTAHŮ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ BYTOVÉHO DOMU NITRANSKÁ 4091-92, KROMĚŘIŽ		DATUM
			12/2013
OBJEKT:	BUDOVA Č. P. 4091		STUPEŇ
			DPS
			ZAK. Č.
			12-13
			MĚŘÍTKO
			1:50
			ČÁST:
			Č. VÝK.
OBSAH:	D. 1.4a - SILNOPROUD		D.
	ELEKTROINSTALACE 1.NP, 5.NP - Č.P. 4091		D.1.4a-104