

Výkaz výměr

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	Budova č.p. 4091
Rozpočet (část objektu)	2.1 Výtahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
	F0870	Výtahy, plošiny				
1		<p>Modernizace výtahu - demontáž, dodávka, montáž</p> <p>Technická data výtahů po modernizaci:</p> <p>trakční osobní invalidní evakuační</p> <p>nosnost min 974 kg</p> <p>pracovní zdvih 12,818 m</p> <p>jmenovitá rychlost min. 0,96 m/s</p> <p>počet stanic/nákladišť 5/5 neprůchozí</p> <p>Rozměr šachty:</p> <p>šířka 1 780 mm</p> <p>hloubka 2 630 mm</p> <p>hlava 3 530 mm</p> <p>prohlubeň 1 490 mm</p> <p>Rozměr kabiny:</p> <p>šířka min. 1 100 mm</p> <p>hloubka min. 2 140 mm</p> <p>výška min. 2 100 mm</p> <p>Řízení výtahu mikroprocesorové sběrné - směrem dolů s přednostní evakuační jízdou</p> <p>Umístění strojovny nad výtahovou šachtou</p> <p>Systém pohonu převodový s asynchronním motorem bez lanování s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu (frekvenční řízení), motor max. 9,2 kW</p> <p>Provedení šachty stávající zděná</p> <p>Kotvení konzol: na šroubovice + chemická malta</p> <p>Elektroinstalace kabelová, kabely s izolací se sníženou hořlavostí kategorie C</p> <p>Revizní jízda výtahu</p> <p>Protiváha betonová v ocelovém rámu</p> <p>Kabina osazena obousměrnými zachycovači</p> <p>Osvětlení výtahové šachty + žebřík do prohlubně součást dodávky výtahu</p> <p>Vybavení kabiny, kabinové dveře a šachetní dveře dle standardu uvedeném v technické zprávě</p> <p>5ks automatické teleskopické šachetní dveře dvoudílné 900/2000 mm s požární odolností EW 30-C2 DP1</p> <p>Součástí je komplet technologie strojovny včetně rozvaděče výtahu</p> <p>Součástí dodávky je demontáž stávajícího výtahu a jeho odvoz</p> <p>Dílenská projektová dokumentace, dokladová část, revize, dokumentace skutečného stavu</p>	kpl	1,00		
	F0870	Výtahy, plošiny				
		Celkem za objekt				

Vedlejší rozpočtové náklady	Celkem
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
Celkem	