


ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY  
SENEROVÝCHODNÍ PÁSOVA  
DO NEDOSAŽITELNÉ VÝŠKY  
MIN.0,3M OD ŠPALET



Karel Zelinka  
Náves 58/393,  
750 02, Bochoř - Přerov 2  
Tel. 777 015 544 IČO:11497581

K1

## ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

Jmenovitý tepelný výkon min./max....3,3/15,9kW

ODKOUŘENÍ A PŘÍVOD VZDUCHU PRO SPALOVÁNÍ JE ŘEŠEN SOUOSÝM POTRUBÍM  
PŘES PLOCHOU STŘECHU UKONČENÝ MIN.0,3m NAD STŘECHOU  
KONCOVÝM DÍLEM (VŠE Z PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLE d80/125).  
KOTEL BŮDE PROVOZOVÁN JAKO UZÁŘENÝ SPOTŘEBIČ TŘPY C+.  
KOTEL SE UMÍSTÍ DO PŘÍMĚŘENÉ VÝŠKY TAK, ABY BYL POHODLNĚ DOSAŽITELNÝ PRO OBSLUHU A SERVIS  
A S OHLEDEM NA ATYPOCKÉ VYBAVENÍ INTERiéRU NABÝTKEM.

## POZNÁMKA

NA VENTILY OTOPNÝCH TĚLES BUDOU UMÍSTĚNY TERMOSTATICKÉ HLAVICE S OPATŘENÍM PROTI ZOZENÍ "PROVEDENÍ ANTIMANDLA".  
MĚŘENÉ ROZVODY (OVOUTRUBKA) K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDOU VEDENY V TEPELNĚ IZOLACI PODLAHY OPATŘENÝ NÁLEPKOVOU IZOLACÍ.

## EXPAZNZNÍ NÁDOBA

DLE PROVEDENÉHO VÝPOČTU VHODNÝ VELIKOST EN INTEGROVÁNÁ V KOTLU (OBJEM 12 l)

## LEGENDA ZNAČEK

- ROZVOD K OTOPNÝM TĚLESŮM
- ZPÁTEČKA OD OTOPNÝCH TĚLES
- OTOPNÉ TĚLESO
- TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- S OPATŘENÍM PROTI ZOZENÍ

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI
101	ZÁOVBŘÍ
102	WC INVALIDA
103	SKLAD NÁŘADÍ
104	ÚČEBNA
105	ÚČEBNA – SKLENÍK

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Tech. kontrola
ING.ZONAJAN	K.ZELINKA	K.ZELINKA	ING.ZONAJAN
Kraj	ZLINSKÝ	Obec	KROMĚŘÍŽ
Investor	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž		
Akce	Formát		
ODBOBNÁ ÚČEBNA			4A4
ZŠ SÝPKY , 76701 Kroměříž			Datum
D.1.5 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB			Účel
Obsah výkresu			Čís. základky
PŮDORYS 1.NP			Čís. jednací
Měřítko			Čís. výkresu
1:50			D15-02

Ing.ZONA JAN

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBOŘI POZEMNÍ STAVBY  
Jiřina 888/115, 767 01 Kroměříž  
IČO: 7232 1041, DIČ: CZ6512300520

BŘEZEN 2018

DPS

1-2017