SCHODIŠTĚ 1

PŮDORYS
M 1:50



ŘEZ 1–1

M 1:50





ŘEZ 2–2

M 1:50



SCHODIŠTĚ 2

PŮDORYS
M 1:50



ŘEZ 3–3

M 1:50





ŘEZ 4–4

M 1:50



ŘEZ 1–1 – VÝZTUŽ

M 1:25



ŘEZ 2–2 – VÝZTUŽ

M 1:25

ŘEZ 3–3 – VÝZTUŽ

M 1:25



ŘEZ 4–4 – VÝZTUŽ

M 1:25

VÝKAZ VÝZTUŽE

Pol	Profil		Delka [mm]	ks	50		
					6	10	14
1	50	10	1500	92		138.0	
*2	50	10	2900	20		58.0	
3	50	10	1450	132		191.4	
4	50	6	800	370	296.0		
5	50	10	1350	8		10.8	
*6	50	10	2700	16		43.2	
7	50	10	750	8		6.0	
8	50	14	400	54			21.6
*9	50	10	2600	72		187.2	
10	50	6	850	8	6.8		
11	50	6	900	28	25.2		
12	50	10	850	18		15.3	
13	50	10	800	18		14.4	
14	50	10	1150	130		149.5	
CELKOVÁ DELKA [m]					328.0	813.8	21.6
HMOTNOST [kg]					72.8	501.7	26.1
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]						600.6	

BETON C30/37-XC3-XF1

NAVRŽENO DLE: ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-Z3
KONZISTENCE: S3
KRYTÍ HORNÍ: 35 mm
KRYTÍ DOLNÍ: 35 mm

OCEL: B 500

UVAŽENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ.
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Ø*min (TAB. 8.1).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ '*'.
CELKOVÉ DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.

POZNÁMKA:

- V PROJEKTU JSOU ZAPRACOVÁNY POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (PROSTUPY, DRÁŽKY, ...) ZNÁMÉ V DOBĚ VYDÁNÍ DOKUMENTACE. PŘED REALIZACÍ BUDOU POZICE STAVEBNÍCH ÚPRAV OVĚŘENY DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- GEOMETRICKÉ TOLERANCE A POŽADAVKY NA BETONÁŽ DLE ČSN EN 13670, VČETNĚ PŘÍLOH G
- FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU SCHODIŠTĚ (STUPŇŮ A PODSTUPNIC) KOORDINOVAT DLE STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE
- PŘED BETONÁŽÍ STROPNÍ DESKY OSADIT NAVAZUJÍCÍ VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ
- VÝZTUŽ Ø10mm STYKOVAT V DÉLCE MIN. 500mm

±0,000 = 203,10 m n.m. Bpv

Copyright Ekonsil kynčl architekti s.r.o.
Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – kromě kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla určené zadavatelů díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
kromě kynčl architekti s.r.o.
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134

Autoři architektonického návrhu:
kromě kynčl architekti s.r.o.

Zodpovědný projektant:
ING. ARCH. J. KYNČL

Hlavní inženýr projektu:
ING. ARCH. J. KYNČL

PROJEKTANT ČÁSTI:
Ing. Lukáš Janda
Jánošíkova 155
760 70 Javorník

Zodpovědný projektant části:
ING. L. JANDA

Vypracoval:
ING. L. JANDA, ING. R. SEITER

Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž

Název akce: PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1
p. č. 6268, 6269, 3105/1, 3105/2, 3105/7, 3235/36, 3389/1, 3389/1, 3390/1, 3391, 4480, 5042, 5164 v k. ú. Kroměříž

Část: D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu: SCHODIŠTĚ - TVAR A VÝZTUŽ

Stupeň:	PP
Datum:	02/2019
Číslo zakázky:	00598_40
Měřítko:	1:50
Číslo výkresu:	114