


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

CDN. JEDN.	CDN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]
A1.01	BOHDĚTE		15,16	2,72
A1.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST ELKYN		1,51	2,72
A1.03	GAŘAZ - ŠNĚŽNÉ 1.NP		887,23	2,42
A1.04	RAMPA MEZI ŠNĚŽNÝ 1.NP A 1.NP		70,74	2,72
A1.05	GAŘAZ - 1.NP		638,08	2,42
A1.06	PARKOVACÍ STÁN 30 - 47		2,65	2,72
A1.07	RAMPA MEZI 1.NP A ŠNĚŽNÝ 2.NP		70,74	2,65
A1.08	BOHDĚTE		31,97	2,72
A1.09	VÝTĚHOVÁ ŠACHTA		1,61	6,30
A1.10	CHODBA		26,39	2,65
A1.11			2,72	

LEGENDA MaR:

- ROZVADĚČ SYSTÉMU MaR**
- OZNAČENÍ PRVKU**
- 11.01**
AI
- TYP SIGNÁLU:**
- AI - ANALOGOVÝ VSTUP
 - DI - DIGITÁLNÍ VSTUP
 - AO - ANALOGOVÝ VÝSTUP
 - DO - DIGITÁLNÍ VÝSTUP
 - RS485 - DATOVÁ SŘEZNICE RS485
 - SIL - SILNOPROUDÉ NÁPOJENÍ
- KABEL VEDEN V TRUBE P.V. PŘI P. V. LÍSTĚ P.V. HLAVNÍ KABELOVÝ ZLUB (SAMOSTATNĚ KABELY SILNO A MaR)**
- OSAZENÍ PRVKŮ NA ZAŘÍZENÍ VIZ TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATA
 - SNÍMAČ VENKOVNÍ TEPLOTY UMÍSTIT 2,5m NAD TERÉN
 - SNÍMAČE TEPLOTY UMÍSTIT 1,3m NAD PODLAHOU
 - SNÍMAČE KONCENTRACE CO UMÍSTIT 1,2m NAD PODLAHOU GARÁŽE
 - SIGNALIZAČNÍ TABLA UMÍSTIT NA ZÁVĚSÝ OD STROPU GARÁŽI
 - KABELY MEZI POŽÁRNÍMI OSEKY BUDOV ZABEZPEČENY DLE PBR
 - SOUČÁSTI MaR JE 1 SILOVÉ NÁPOJENÍ VENTILÁTORŮ
 - UMÍSTENÍ VŠECH PRVKŮ BUDE ŘEŠENO PŘI REALIZACI S OHLEDEM NA DODANOU TECHNOLOGII
- NÁPĚJEC SOUSTAVA:** STŘÍDAVÁ, 3/N/PE, AC 50Hz, 400V, TN-S
- ROZVODNÁ SOUSTAVA:** STŘÍDAVÁ, 1/N/PE, AC 50Hz, 230V, TN-S
- STEJNOMĚRNÁ, DC, 24V, OCHRANA FELY**
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ:** SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- OCHRANA ZÁKLADNÍ :** ISOLACI A KRYTÍM

±0.000 = 203,10 m n.m. Bp
Copyright © Kreslící architekt s.r.o.
Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a předání. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronicky či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – Kreslící architekt s.r.o., s výjimkou licence k využití díla ušitého zadavatelé díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Kreslící architekt s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 543 592 134		Autod. architektonického návrhu: Kreslící architekt s.r.o. Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL		Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	
PROJEKTANT ČÁSTI: ELMAR group s.r.o. Smetkova 115/13, 796 07 Držovice tel./fax: +420 543 634 360		Zodpovědný projektant části: R. VESELY		Vypracoval: R. VESELY	
Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž					
Název akce: PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1 p. č. 626/8, 626/9, 3105/1, 3105/2, 3235/36, 3389/1, 3390/1, 3391, 4480, 5042, 5164 v k. ú. Kroměříž				Stupeň: PP Datum: 06/2019 Číslo zakázky: 00598_40 Měřítko: 1:100	
Část: D 1.4.6 - MĚŘENÍ A REGULACE				Číslo výkresu: 05	
Název výkresu: PŮDORYS 1.NP - GARÁŽE					