

## STANOVISKO č. 1461/2019

pro stavební řízení

*Žadatel:*

Ing. Hana Ševčíková  
Zálešná XI 2447  
76001 Zlín

*Investor:*

Město Kroměříž  
Jaroslav Pajgr  
Velké náměstí 115/1  
76701 Kroměříž

*Název stavby - akce:*

**Přístřešek sportovního areálu Postoupky**

*Místo stavby:* Miňůvky 223/1 (Kroměříž)

*Katastr:* Miňůvky

Předmětem žádosti je stavba přístřešku na pozemku parc.č. 223/1, 223/2 v k.ú. Miňůvky ve sportovním areálu Postoupky. Dešťové vody z přístřešku budou svedeny do navrhované vsakovací jámky na pozemku stavebníka.

V místech stavby se dle přiložené situace nenachází žádné zařízení ve správě VaK Kroměříž, a.s.

Upozorňujeme, že navrhovaná stavba se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Kroměříž, jehož správcem je společnost VaK Kroměříž, a.s. Veškeré práce v tomto území podléhají ustanovením zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění následujících novelizací.

Při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje požadujeme, aby byla mechanizace zabezpečena proti úniku provozních kapalin a materiály použité pro stavbu nemohly negativně ovlivnit zdroje podzemní vody.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

*Vyřizuje:* Zdeňka Bucňáková  
*Telefon:* 573 517 228  
*Datum:* 20. 11. 2019

**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Kojetínská 3666/64 -2-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

  
Ing. Petr Vedra,  
výrobně technický náměstek

Miňůvky, p.č. 223/1, 223/2

