

PŮDORYS 1.NP WC č. 1 - stávající stav



LEGENDA VZT ZAŘÍZENÍ

POZICE	NÁZEV ELEMENTU	POZICE	NÁZEV ELEMENTU
1.1	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Ø200, IP44 630 m3h, 200 Pa, 95 W / 230 V, DOBĚH	1.6	REGULAČNÍ KLAPKA, JEDNOLUSTŘÁ MSK 100
1.2	RYCHLOUPÍNAČÍ SPONKA VBM 200	1.7	VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ /korničti/, jednotráď, regulace/ 425x75-R1 (75-100 m3/h)
1.3	ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ PER 200 W	1.8	VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ /korničti/, jednotráď, regulace/ 225x75-R1 (50-60 m3/h)
1.4	TLUMIČ HLUKU MAA 200/600 ED	1.9	PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL, ODVODNÍ VEF 100 (30-50 m3/h)
1.5	REGULAČNÍ KLAPKA, JEDNOLUSTŘÁ MSK 125	1.10	POLOOHEBNÁ HLINIKOVÁ HADICE SEMIFLEX 100

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL(m2)
121	ZÁDVEŘÍ CHLAPCI	3,6
122	PISOÁRY	4,7
123	WC	1,1
124	WC	1,1
125	ZÁDVEŘÍ DIVKY	5,9
126	CHODBA	6,7
127	WC	1,4
128	WC	1,5
129	WC	1,5
130	SKLAD	1,5
131	WC INVALIDÉ	2,9

Zodp. projektant	Navrhl	Vypracoval	Tech. kontrola	Ing.ZONA JAN AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBOŘU POZEMNÍ STAVBY Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž mob: 724 136 660 ICO: 72321041, DIC: CZ651230/0520	
ING.ZONAJAN	ING.MUDRUŇKA	ING.MUDRUŇKA	-		
Kraj	ZLÍNSKÝ	Obec	KROMĚŘÍŽ		
Investor	Město Kroměříž , Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž				
Akce	Formát				
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN ZEYEROVA 3354, 76701 Kroměříž D.1.4b Vzduchotechnika WC č. 3				Datum	18.05.2020
				Účel	POS
				Čís. zakázky	18.05.2020
				Čís. jednací	
Obsah výkresu	Měřítko	Čís. výkresu			
VZT 1.NP WC č. 1	1:50	VZ101			